

VÝKAZ VÝMĚR - klimatizace serveru pavilon – E - Mendelova univerzita v Brně

Pavilon - E

klimatizace serveru pavilonu E

Venkovní jednotka Carrier 40 SMC 024	4 ks
Vnitřní jednotka Carrier 38 GL 048 G 9	2 ks

Specifikace prací :

- kontrola funkce klimatizační jednotky
- vyčištění vnitřní a venkovní jednotky, výměníků a filtrů
- kontrola těsnosti a průchodnosti odpadu kondenzátu
- kontrola a dotažení mechanických spojů
- kontrola stavu izolace
- kontrola sacího tlaku
- kontrola těsnosti chladivového okruhu
- kontrola napětí a jmenovitého proudu kompresorů
- kontrola funkce ochran chladivového okruhu