

označ.	prvek	počet	aktivita	ZHOTOVITEL	
					servis
	Expanzní nádoba – 60 l	2 kpl	- nastavení správného tlaku v Exp. Nádobě spolu s kontrolou neporušenosti membrány - zkouška obsluhujícího personálu tlakových nádob + zdravotní prohlídka - zkouška těsnosti EN s membránou, vnitřní revize tlak.nádoby stabilní se zkouškou těsnosti - tlaková zkouška tlakové nádoby stabilní		1 x ročně před topnou sezónou
	Čerpadlo Grundfos – cirkulace TUV	2 kpl	-kontrola funkce čerpadel - v mimořádném období pravidelně „protočit“ neběžící čerpadla -kontrola chodu čerpadel		2 x ročně
	Armatury regulační – cirkulace TUV	29 ks	-kontrola uzavřením a opětovným otevřením s příp. opravou vadných prvků		2 x ročně
	Oddělovač systému	2 ks	-kontrola uzavřením a opětovným otevřením s příp. opravou vadných prvků		2 x ročně
	Filtry	2 ks	- - -odkalení, vyčištění		2 x ročně
	Kulové kohouty, vypouštěcí kohouty	181 ks	-kontrola uzavřením a opětovným otevřením s příp. opravou vadných prvků		2 x ročně
	Roháčky pod baterie	242 ks	-kontrola uzavřením a opětovným otevřením s příp. opravou vadných prvků		2 x ročně
	Tlakoměry	2 ks	-kontrola nulové hodnoty tlakoměrů (na tlakové nádobě) porovnáním s údajmi kontrolního tlakoměru -kontrola údajů provozních tlakoměrů porovnáním s údajmi kontrolního tlakoměru		4 x ročně
	Pojistný ventil	2 ks	- Kontrola funkčnosti zařízení		4 x ročně
	Pisoáry	16 kpl	- Vyčištění odpadu, kontrola funkce		2 x ročně
	Sprchové zástěny	21 kpl	- Promazání koleček, kontrola funkce		2 x ročně