

označ.	prvek	počet	aktivita	ZHOTOVITEL	
					servis
	Elektrokotel – PROTHERM	1 kpl	- celková vizuální kontrola zařízení HPS - revize (před topnou sezónou)		1 x ročně
	Ohřívač vody TUV – 500 l	1 kpl	- celková vizuální kontrola zařízení HPS - revize (před topnou sezónou)		1 x ročně
	Deskový výměník	1 kpl	- Vyčistit vnitřní prostor		1 x ročně
	Akumulační zásobník – 1000 L	1 kpl	- Vyčistit vnitřní prostor		1 x ročně
	Čerpadlo Grundfos	26 ks	-kontrola funkce čerpadel - v mimotopném období pravidelně „protočit“ neběžící čerpadla -kontrola chodu čerpadel		2 x ročně
	Potrubí	DN 15 - 159	-kontrola tlaků a teplot vody v jedn. okruzích -kontrola těsnosti trubních rozvodů		2 x ročně
	Armatury regulační	5 ks	-kontrola uzavřením a opětovným otevřením s příp. opravou vadných prvků		2 x ročně
	Filtry	18 ks	-odkalení, vyčištění		2 x ročně
	Kulové kohouty, klapky uzavírací, vypouštěcí ventily, odvěšňovací ventily	50 ks	-kontrola uzavřením a opětovným otevřením s příp. opravou vadných prvků		2 x ročně
	Teploměry	27 ks	-kontrola údajů provozních teploměrů porovnáním s údaji kontrolního teploměru		4 x ročně
	Tlakoměry	16 ks	-kontrola nulové hodnoty tlakoměrů (na tlakové nádobě) porovnáním s údaji kontrolního tlakoměru -kontrola údajů provozních tlakoměrů porovnáním s údaji kontrolního tlakoměru		4 x ročně
	Pojistný ventil	1 ks	- Kontrola funkčnosti zařízení		4 x ročně