

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 48852/2020/BK/HP
Spisová značka: S-KHSJM 44093/2020

Vyřizuje: Ing. Petra Hromková
Telefon: 516497141
E-mail: petra.hromkova@khsbrno.cz

Datovou zprávou

BOOS plan, a.s.
Horova 68/3121
Brno
61600
IDschránky:fatukcz

V Blansku dne 26.08.2020

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI KE
STAVEBNÍMU POVOLENÍ PRO STAVBU REKONSTRUKCE TEPELOVODNÍ
KOTELNY NA KOTELNU NA DŘEVNÍ BIOMASU, AREÁL MENDELOVY
UNIVERZITY, PILA OLOMUČANY P. Č. 1297/9, 679 03 OLOMUČANY, P. Č.
1997/9 A 1297/11 V K. Ú. OLOMUČANY, INVESTOR MENDELOVA
UNIVERZITA V BRNĚ, ZEMĚDĚLSKÁ 1665/1, 613 00 BRNO**

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad místně příslušný podle § 82 odst. 1 a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení pro stavbu Rekonstrukce teplovodní kotelny na kotelnu na dřevní biomasu, areál Mendelovy univerzity, Pila Olomučany p. č. 1297/9, 679 03 Olomučany, p. č. 1997/9 a 1297/11 v k.ú. Olomučany, podané dne 31.07.2020, doplněné dne 26.08.2020 pod č.j. KHSJM 48844/2020/BK/HP, investorem Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, zastoupeným Ing. Janem Čutkem, BOOS plan, a.s., Horova 68, 616 00 Brno, (dále také jen „žadatel“), toto

závazné stanovisko:

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovenými v

§ 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,

KHS JmK s projektovou dokumentací ke společnému povolení pro stavbu Rekonstrukce teplovodní kotelny na kotelnu na dřevní biomasu, areál Mendelovy univerzity, Pila Olomučany p. č. 1297/9, 679 03 Olomučany, p. č. 1997/9 a 1297/11 v k. ú. Olomučany, investor Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

souhlasí.

Odůvodnění:

Předložený návrh, který vypracoval Ing. Jan Čutek, BOOS plan, a. s., Horova 68, 613 00 Brno, v červenci 2010, řeší rekonstrukci stávající teplovodní kotelny na kotelnu na dřevní biomasu v areálu provozovny „Pila Olomučany“, která je ve vlastnictví investora.

V objektu se v současné době nachází vlastní kotelna o ploše cca 126 m² a s.v. 6,4 m, kancelář a sklad. Rekonstrukce spočívá ve změně zdrojů tepla pro vytápění – stávající teplovodní kotel bude nahrazen třemi kotli na biomasu o výkonu 300 kW. V prostoru skladu bude vytvořen zásobník na dřevní štěpku. Navržené stavební úpravy budou provedeny pouze v rozsahu nezbytně nutném k instalaci nové technologie, např. vytvoření a následné zazdění montážních otvorů apod.

Kotle budou opatřeny vlastními komínovými tělesy. V rámci úprav dojde k novému elektro napojení kotlů, k rekonstrukci rozdělovačů a sběračů. Fasáda a vnitřní povrchy stěn budou v nezbytně nutném rozsahu opraveny. Jímka v zemi pod stávajícím kotlem bude opatřena novou konstrukcí pro zaklopení jímky a srovnání do roviny s podlahou.

Větrání bude realizováno větracími mřížkami do vrat. Osvětlení bude v celém rozsahu stavby stávající.

V upravovaných prostorách nebude pobývat žádná osoba trvale, není zde zřízeno žádné trvalé místo. Provoz kotelny bude automatický, vyžadující pouze občasnou kontrolu.

(podepsáno elektronicky)

Mgr. Hana Blažková
vedoucí oddělení
hygieny práce
územního pracoviště Blansko a Vyškov

Příloha: projektová dokumentace odeslána poštou

Rozdělovník:

1. Adresát
2. KHS JmK - spis