

**Všem zájemcům o veřejnou zakázku**

Vyřizuje/tel. Ing. Václav Ostrovský / 545 135 257

V Brně, dne 4. 3. 2021

**Věc: Veřejná zakázka:**

**„Revitalizace objektu střediska výzkumné stanice Křtiny“  
Vysvětlení zadávací dokumentace (1)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 2. 3. 2021 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

**Dotaz dodavatele č. 1:**

*„VV k části plyn je oceněn a navíc není možné ho upravit. Žádáme o znovu zaslání prázdného VV určeného k nacenění.“*

**Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:**

Aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV, verze k 4. 3. 2021, je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. Obsahuje opravený VV k části plyn.

**Dotaz dodavatele č. 2:**

*„Ve výpise výplní D1.2-17- je u některých položek napsáno, že mají být z vnitřní strany odolné proti žhavým okujím - což u plastového výrobku nelze. Musel by být prvek z hliníku, ale to bude mít výrazně jinou cenu. Jak máme tyto prvky řešit?“*

**Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:**

Na základě konzultace s dodavatelem požaduje zadavatel pouze plastová okna ve standardním provedení.

**Dotaz dodavatele č. 3:**

*„ Výkaz výměr „ Plyn\_zadání“ má uzamčené buňky ve sloupci jednotková cena. Prosím o dodání odemčeného výkazu výměr.“*

**Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 3:**

Viz výše odpověď na dotaz dodavatele č. 1.



**Dotaz dodavatele č. 4:**

*„Nikde v projektové dokumentaci jsem nenašel přesnou specifikaci položky č. 16 „ D +M tlakové nádoby s vývodem na hadici, specifikace - viz výkres D.1.2-22" v listu AKUMULAČNÍ NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU. Prosím o doplnění o její velikosti (objem).“*

**Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 4:**

Požadovaný objem je 80 l.

Zadavatel obdržel dne 4. 3. 2021 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

**Dotaz dodavatele č. 5:**

*„Při prohlídce objektu dne 2. 3. bylo zjištěno, že konstrukce přístřešku je reálně tvořena čtyřmi ocelovými konzolami. Dle PD a VV se repasuje přístřešek s pěti konzolami. Žádáme o upřesnění, zdali se má pátá konzola vyrábět a případně o její bližší specifikaci.“*

**Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 5:**

Dle PD je navrženo 5 konzol, vše je obsaženo na výkresech - výrobní výkres D1.2-11.

**Dotaz dodavatele č. 6:**

*„U položky č. 36 ve VV – DMT, úprava a ZM větracích mřížek dojde dle výkresu D1.2-02 Půdorysu 2.NP ke změně rozměru těchto mřížek. Žádáme o bližší specifikaci a nový rozměr výrobku.“*

**Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 6:**

Ve výkresu i VV je použití mřížek dle stávajících – tedy bez změny rozměru.

**Dotaz dodavatele č. 7:**

*„Žádáme o bližší specifikaci typu obkladů u položky č. 127 z VV.“*

**Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 7:**

Na obklady uvedené v položce č. 127 z VV nejsou žádné specifické požadavky. Zhotovitel navrhne standardní obklady v ceně obvyklé. Konkrétní obklady budou vybrány investorem na základě pre-vzorků v průběhu realizace stavby.

**Dotaz dodavatele č. 8:**

*„Žádáme o bližší specifikaci typu svítidel u položky č. 44 z VV.“*

**Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 8:**

Zhotovitel navrhne svítidla vyhovující normě (IP krytí - venkovní prostředí, solidní životnost...) v ceně obvyklé, barevně přizpůsobené odstínu fasády (šedá, ale jistě budou provedeny pre-vzorky, z nichž investor vybere detailní odstín, k němuž by měl zhotovitel vizuálně uzpůsobit výběr svítidla.



**Dotaz dodavatele č. 9:**

*„Soubor "Plyn\_zadání.xls" v zadávací dokumentaci obsahuje ceny jednotlivých položek. Současně je soubor zamčený a jednotkové ceny tedy nejdou upravit. Prosíme o zaslání odemknutého výkazu výměr.“*

**Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 9:**

Viz výše odpověď na dotaz dodavatele č. 1.

**Sdělení zadavatele č. 1:**

Vzhledem k charakteru informací, obsažených ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, rozhodl zadavatel o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek o 5 pracovních dnů, tedy do **23. 3. 2021 v 10:00 hodin**. Otevírání nabídek se uskuteční dne 23. 3. 2021 bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

**Příloha:**

Aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV, verze k 4. 3. 2021 (obsahem je opravený VV k části plyn).

.....  
Ing. Václav Ostrovský  
na základě plné moci ze dne 12. 2. 2018  
referent veřejných zakázek  
rektorát  
Mendelova univerzita v Brně