


- trubka KOPFLEX KF09063 (ø63) dl. 40 m
- chráněnka pro napojení elektro. (napojeních žlabů)
- osadí na stávající podlahu
- zasounut do chráněnky ø110-polozka 1/S
- viz detail napájecího žlabu
- chráněnka svíslého vývodu vody do nehy nap. žlabu
- PVC 100–110/3,2 dl. 1100 mm ks 5
- opatřit výřezem pro plynulé napojení vody
- a otvorem pro napojení chráněnky elektro
- viz detail napájecího žlabu

temperované napájecí žlaby ks 5

–napojení napájecího žlabu viz výtže výběrového řešení

–prověřit s dodavatelem vývodu ze země k napájecím žlabům

- rozvody sítí viz zdravotnicka
- splašková kanalizace
- voda k napájecím žlabům
- voda k oplachům



VPRÁCOVAL		ZODP. PROJEKTANT	
Ing. Onderka		Ing. Onderka	
KRAJ: Jihomoravský		OBEČ. ÚŘAD: Žabčice	
INVESTOR : SZP ŽABČICE, Zemědělská 53, 664 63 Žabčice		STUPĚŇ DOKUMENTACE	
STAVBA : Úprava Multifunkční haly		realizace	
SZP ŽABČICE		DATUM	
05/2020		ARCH. ČÍSLO	
02/2020		MĚŘÍTKO	
1:150		Č. VÝKRESU:	
D1-PS : D1.1. Architektonicko–stavební řešení		D1-1.1-2	
OBSAH VÝKRESU:půdorys–bourací práce,voda,kanalizace		PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ ATELIER	
		HRADČ. NAD MORAVICÍ	
		OPAVSKÁ 228	
		tel. 777 620 826	