

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Úvodní popis platí pro všechny zámečnické výrobky. Rozměry výrobků je třeba před výrobou ověřit na stavbě. Pro všechny nestandartní výrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci. Výroba prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace investorem a projektantem. Při zpracování dodavatelské dokumentace je nutné splnit požadavky následujících norem a předpisů:

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení.

ČSN 73 0532 Akustika. Hodnocení zvukových izolací stavebních konstrukcí v budovách. Požadavky.

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Část 1-4 (ve znění listopad 2002)

ČSN 73 3440 Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 73 3630 Zámečnické práce stavební.

ČSN 72 0081 Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0852 Požární bezpečnost staveb. Stanovení požární odolnosti požárních uzávěrů

ČSN EN 179 Stavební kování - nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou

Před prováděním povrchových úprav ocelových prvků je nutné provést předúpravu povrchů:

odstranění mastnoty vhodným detergentem

omytí soli a nečistot vysokotlakou čistou vodou

abrazivní otryskání povrchu na Sa 2,5

odstranění prachu

Protikorozní ochrana ocelových prvků bude zajištěna pomocí ochranných nátěrových systémů navržených podle ČSN 12944 pro

korozní prostředí v interiéru na stupeň korozní agresivity prostředí C2, pro korozi prostředí v exteriéru na stupeň korozní agresivity prostředí C3

Základním požadavkem pro nátěrový systém je záruka 5 let, životnost 15 let

Dodavatel je povinen navrhnout ochranný systém, jež splní výše uvedené podmínky, záruky, životnosti a stupně korozního prostředí

Pokud je předepsáno žárové zinkování, bude provedeno min. v tl. 80 mikrom

OZN.	ROZMĚRY POZNÁMKA	POPIS	BAREVNOST	1.NP	2.NP	CELKEM
Z/01	700/1970/100	Zárubeň pro zazdění lisovaná z ocelového plechu, s polomatným krycím nátěrem, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění	barva lomená bílá	2L 2P	3L	5L 2P
Z/02	800/1970/100 REPASE	Zárubeň pro zazdění lisovaná z ocelového plechu - repase , starý nátěr opálit, přebroušení s vytmelením, nový polomatný krycí nátěr	barva lomená bílá	1L 1P		1L 1P
Z/03	800/1970/100	Zárubeň pro zazdění lisovaná z ocelového plechu, s polomatným krycím nátěrem, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění	barva lomená bílá		2P	2P
Z/04	300/150	Větrací mřížka požární oboustranná hliníková, osazená do vyříznutého otvoru dřevěného dveřního křídla, umístit 150mm nad podlahou	barva nerez		1	1
Z/05	500/500	Revizní dvířka do sádkartonu, akustická, hliníková, montážní instalační, vnitřní, skrytá	barva bílá	2	1	3

OZN.	ROZMĚRY POZNÁMKA	POPIS	BAREVNOST	1.NP	2.NP	CELKEM
	J 10	Ocelový prut, délka 1100 mm			4	4