PŮDORYS 1.NP



PŮDORYS 2.NP



PŮDORYS 3.NP



PŮDORYS 4.NP



PŮDORYS 5.NP



PŮDORYS 6.NP



LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M²	PODLAHA	POZNÁMKA
1.57	příruční sklad	24,8	MARMOLEUM	Marmol. sokl
1.67	sprcha	4,4	Keram. dlažba	Keram. obklad
1.68	kuchyňka	7,8	Keram. dlažba	Keram. obklad
1.69	WC muži	5,0	Keram. dlažba	Keram. obklad
1.70	WC ženy	5,0	Keram. dlažba	Keram. obklad
1.71	předsíň	2,6	Keram. dlažba	Keram. obklad
1.72	chodba	142,8	MARMOLEUM	Marmol. sokl
2.33	sprcha	3,5	Keram. dlažba	Keram. obklad
2.34	kuchyňka	3,6	Keram. dlažba	Keram. obklad
2.35	WC muži	7,6	Keram. dlažba	Keram. obklad
2.36	WC ženy	7,6	Keram. dlažba	Keram. obklad
3.58	sprcha	3,5	Keram. dlažba	Keram. obklad
3.59	kuchyňka	3,6	Keram. dlažba	Keram. obklad
3.60	WC muži	7,6	Keram. dlažba	Keram. obklad
3.61	WC ženy	7,7	MARMOLEUM	Keram. obklad
4.56	sprcha	3,5	Keram. dlažba	Keram. obklad
4.57	kuchyňka	3,6	Keram. dlažba	Keram. obklad
4.58	WC muži	7,6	Keram. dlažba	Keram. obklad
4.59	WC ženy	7,8	Keram. dlažba	Keram. obklad
5.17	sprcha	3,5	Keram. dlažba	Keram. obklad
5.18	kuchyňka	3,6	Keram. dlažba	Keram. obklad
5.19	WC muži	7,6	Keram. dlažba	Keram. obklad
5.20	WC ženy	7,9	Keram. dlažba	Keram. obklad
6.02	sprcha	3,5	Keram. dlažba	Keram. obklad
6.03	kuchyňka	3,6	Keram. dlažba	Keram. obklad
6.04	WC muži	7,6	Keram. dlažba	Keram. obklad
6.05	WC ženy	7,9	Keram. dlažba	Keram. obklad

ŘEZ J-J



LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY



POZNÁMKY VZDUCHOTECHNIKY:

1. Před započetím montáže a veškerých prací je třeba, aby stavba ověřila veškeré trasy VZT, z důvodu správnosti realizace prací vůči stavebním možnostem objektu.
2. Před započetím montáže je třeba trasy vedení VZT projít, aby nedošlo ke kolizi s ostatními profesemi.
3. Ve stávajícím stavu budou demontovány veškeré ventilátory sloužící pro větrání hygienického zázemí a vyměněny za novější typy. Nové ventilátory budou nastaveny na vyšší otáčky. Nutnost přechodových kusu na stávající rozvody.
4. Veškerý demontovaný materiál musí být ekologicky zlikvidován.
5. Veškeré prostupy VZT potrubí požárně dělicími konstrukcemi musí být dozděny a dotmeleny požárním tmelem s požadovanou požární odolností.
6. Zajištění utěsnění všech prostupů požárně dělicími konstrukcemi dle platných legislativ. Správný způsob utěsnění určí profese PBŘ.
7. Prostupy v příčkách pro instalaci mřížek budou doplněny farmacelem tak, aby byla požárně ochráněna nosná konstrukce.
8. VZT potrubí bude kruhové ocelové z pozinkovaného plechu skupiny I (spiro), případně 4-hranné z pozinkovaného plechu skupiny I. Hadice budou v úpravě tlumící a izolující hluk. Předepsaná minimální těsnost potrubních rozvodů je třídy "C".
9. Potrubní rozvody budou opatřeny barevnými šipkami umístěnými ve směru proudění vzduchu. Barvy šipek budou voleny dle typu potrubí. (přívodní, odvodní, čerstvý vzduch, odpadní vzduch, požární větrání a pod.)
10. Každé potrubí VZT potrubí bude na začátku a na konci jednotlivých větví označeno štítky, aby byly jasné, o jaké potrubí se jedná a k čemu patří.
11. Rozvody VZT jsou zavěšeny na strop pomocí závitových tyčí a natloukacích hmoždinek. Pod rozvody VZT jsou nosné profily.
12. Rozvody VZT jsou v objektu vedeny v podhledech.
13. Napojení ventilátorů je provedeno přes pružné manžety popřípadě ohebné hadice.
14. Ke všem ventilátorům a regulačním klapkám musí být zajištěn přístup - revizní otvory v podhledu, rastrové podhledy a pod.
15. Před i za ventilátory bude min. 1,5m hlukové izolace (ohebné hadice izolující hluk).
16. Zajištění utěsnění všech prostupů požárně dělicími konstrukcemi dle platných legislativ (způsob utěsnění určí profese PBŘ) - zajistí stavba.
17. Napojení všech VZT zařízení na rozvaděč v objektu - zajistí profese ELEKTRO.
18. Všechna VZT zařízení musí splňovat platné ČSN a hygienické předpisy i v oblasti hluku.

INVESTOR	MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ ZEMĚDĚLSKÁ 1665/1, 613 00 BRNO
HLAVNÍ PROJEKTANT	petrgoles s.r.o. ING. ARCH. PETR GOLEŠ PURKYŇOVA 35A, 612 00, BRNO TEL.: +420 608 130 679 www.petrgoles.cz
PROJEKT	ODVĚTRÁNÍ SOC. ZAŘÍZENÍ PEF NA OBJ. Q
MÍSTO STAVBY	ZEMĚDĚLSKÁ 1665/1, 613 00 BRNO
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DPS
ČÁST	DOKUMENTACE OBJEKTŮ D
SOUBOR	TECHNIKA PROSTŘEDÍ BUDOV D1.4
PROJEKTANT SOUBORU	MIKROKLIMA s.r.o. MIKROKLIMA PÁLENECKÁ 158/58z, 500 04, HRADEC KRÁLOVÉ TEL.: +420 491 512 800
MĚŘÍTKO	1:50
DATUM	11/2020
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYSY 1-6.NP A ŘEZ J-J 04