

Oznámení zadavatele o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení s názvem

„Oprava havarijního stavu VZT jednotky budovy „O“

Identifikační údaje o zadavateli

Zadavatel	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno IČO 621 56 489 DIČ CZ62156489
Název zakázky	Oprava havarijního stavu VZT jednotky budovy „O“
Předmět zakázky	Dodávky
Druh zakázky	Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel na základě ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

ROZHODL

o vyloučení níže uvedeného účastníka z další účasti v zadávacím řízení:

Název společnosti:	Chlazení Nečas s.r.o.
Sídlo:	Hradisko 433, 664 01 Bílovice nad Svitavou
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	069 75 381

Odůvodnění:

Hodnotící komise provedla posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení nabídky účastníka Chlazení Nečas s.r.o.

Na základě provedeného posouzení nabídky účastníka Chlazení Nečas s.r.o. hodnotící komise konstatuje, že z dokladů v nabídce účastníka vyplývá, že účastník hodlá nabídnout VZT

jednotku LG Venti Air. Hodnotící komise po posouzení jednotlivých uváděných parametrů konstatuje, že nabízená jednotka je o 500 mm delší, než bylo požadováno, o 400 kg těžší, než bylo požadováno a nabízená jednotka má chladicí výkon o 12 kW menší. Tím nejsou splněny technické požadavky, stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci (konkrétně v příloze č. 1 – DPS):

- chladicí výkon byl požadován ve výši 78,8 kW – nabídka účastníka 66,3 kW
- hmotnost jednotky byla požadována max. 1.400 kg – nabídka účastníka 1.786 kg
- rozměry jednotky byly požadovány max. 5045 x 2700 x 1450 mm – nabídka účastníka 5510 x 2660 x 1330 mm

Hodnotící komise se usnesla, že doporučí zadavateli, aby účastníka vyloučil podle ust. § 48 odst. 2 a) zákona, jelikož z dokladů a údajů, které účastník předložil v nabídce, vyplývá, že nabízí plnění, které nespĺňuje zadávací podmínky.

Hodnotící komise se proto usnesla, že na základě výše uvedených zjištění doporučí zadavateli, aby účastníka Chlazení Nečas s.r.o. vyloučil ze zadávacího řízení, a to z důvodu, který uvádí § 48 odst. 2 a) zákona, neboť účastníkem v nabídce předložené údaje a doklady nespĺňují zadávací podmínky.

Zadavatel se ztotožňuje se závěrem hodnotící komise a vydává tímto rozhodnutí o vyloučení účastníka Chlazení Nečas s.r.o. ze zadávacího řízení.

Poučení o lhůtě pro podání námitek:

Námítky proti rozhodnutí o vyloučení dodavatele musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů od doručení oznámení o vyloučení dodavatele podle § 242 zákona. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení dodavatele podle § 246 odst. 1a) zákona uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 odst. 1 zákona.

V Brně

.....

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka Mendelovy univerzity v Brně