
2xSR02
2xSR02
2xSR03
2xSR02
2xSR02
2xSR02
PŘIVAŘENO K RÁMU MODULU
PŘIVAŘENO K RÁMU MODULU
FeZn d10 VÝVOD PRO RH
PŘIVAŘENO K RÁMU MODULU
PŘIVAŘENO K RÁMU MODULU
PŘIVAŘENO K RÁMU MODULU
UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA BUDE PROVEDENA JAKO ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ
PÁSKEM FeZn 30/4, ULOŽENÝM V BETONU NA VNĚJŠÍM OBVODU ZÁKLADU A CO NEJNÍŽ.
MINIMÁLNÍ KRYTÍ MUSÍ BÝT ALESPOŇ 5cm. VÝVODY SE PROVEDOU ROVNĚŽ PÁSKEM FeZn 30/4
A PŘIPOJÍ SE K OCELOVÉ KONSTRUKCI JEDNOTLIVÝCH MODULŮ.
SPOJE SE PROVEDOU SVAŘENÍM NEBO POMOCÍ DVOJIC SVOREK SR02.
VŠECHNY SPOJE ZEMNIČŮ MUSÍ BÝT CHRÁNĚNY PROTI KOROZI DLE ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, čl. NA.7
JEDNOTLIVÉ MODULY BUDOU PROPOJENY DILATAČNÍMI PROPOJKAMI d 8mm.
PŘIVAŘENO K RÁMU MODULU
2xSR02
2xSR02
PŘIVAŘENO K RÁMU MODULU