



RACK	ROZVADĚČ STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE 19", 18U
	DATOVÁ ZASUVKA 2xRJ45 cat.6a UTP
	DATOVÁ ZASUVKA 1xRJ45 cat.6a UTP
WiFi 	DATOVÁ ZASUVKA 1xRJ45 cat.6a UTP S ANTÉNOU WiFi AC, PoE (2,4 GHz – 450Mbps, 5 GHz – 867Mbps). Pro přímou montáž na stěnu nebo strop.

KABELY UTP cat 6a ULOŽENÉ VE STĚNÁCH A STROPECH  
VŠECHNY KABELY JSOU ULOŽENÉ V TRUBKÁCH

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

### Slaboproudé rozvody a zařízení oddělené od rozvodu NN:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých částí je dle ČN 33 2000-4-41 ed.2 provedena malým napětím SELV nebo PELV.

### Zařízení slaboproudých rozvodů napájených z rozvodů NN:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je dle ČN 33 2000-4-41 ed.2 provedena izolací, případně doplňkovou ochranou proudovým chráničem (řeší projektová dokumentace rozvodu NN).

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je dle ČN 33 2000-4-41 ed.2 provedena samočinnným odpojením od zdroje (v návaznosti na typ sítě rozvodu NN, řeší projektová dokumentace rozvodu)

NAVRŽENÁ ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP = +/-0,000 = 246,26 m.n.m. (BPV)

# NOVOSTAVBA MODULÁRNÍHO OBJEKTU MENDEL DESIGN LAB

INVESTOR  
MÍSTO STAVBY  
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  
VYPRACOVAL  
DATUM

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ  
p.č. 4/15, 4/1, k.ú. ČERNÁ POLE  
ING. KAREL PELIKÁN  
ING. MIROSLAV KADRNOŽKA  
02/2020

atelier pelikán

Elplova 22, Brno 28, 628 00  
mobil : +420 732 732 950  
e-mail : pelikan@atelierpelikan.cz  
www.atelierpelikan.cz



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - DUR + DSP