


POZNÁMKA:
Základní ochrana živých částí–izolací, kryty nebo přepážkami.
ČSN 332000–4–41, ed 3, čl 411.2.2 a přílohy A
Ochrana při poruše neživých částí – automatickým odpojením od zdroje.
ČSN 332000–4–41, ed 3, čl 411.3
Ochranné uzemnění a pospojování ČSN 332000–4–41, ed 3, čl 411.3.1
Doplňková ochrana pr. chrániči dle ČSN 332000–4–41, ed 3, čl 411.3.3 v souladu 415,1
Napájení: 1NPE str. 50Hz, 400V / TN–C–S
Vedení koordinovat dle ČSN 766005
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000–7–714 ed.2 čl.714.512.2.1

D						 Břeclav s.r.o. COMLUX Břeclav s.r.o. U Stadionu 3270 690 02 Břeclav e-mail: info@comlux.cz			
C									
B									
Verze	Předmět revize – změny		Datum	Provedl					
Podpis									
Vypracoval	COMLUX Břeclav s.r.o.	Kontroloval	Zodpovídal		R.SRSTKA	Datum	12/2020	Verze	A
Investor	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská1, 613 00 Brno					Formát	4A4		
Stavba	Závorové systémyv hlavním areálu Zahradnické fakulty v Lednici					Stupeň	DUS		
Objekt						Zakázka	C20–071		
Část	D1.4.2 Silnoproudé napojení					Svazek			Výtisk
Měřítko	Název výkresu					Číslo dokladu			
1:100	Situace lokalita B					D1.4.2.4			

Kopírování a distribuce tohoto výkresu v aktivních formátech je dovoleno pouze se souhlasem autora, společnosti COMLUX Břeclav s.r.o.