



ULOŽENÍ KABELŮ



POZNÁMKA:
Základní ochrana živých částí—izolací, kryty nebo přepážkami.
ČSN 332000—4—41, ed 3, čl 411.2.2 a přílohy A
Ochrana při poruše neživých částí — automatickým odpojením od zdroje.
ČSN 332000—4—41, ed 3, čl 411.3
Ochranné uzemnění a pospojování ČSN 332000—4—41, ed 3, čl 411.3.1
Doplňková ochrana pr. chrániči dle ČSN 332000—4—41, ed 3, čl 411.3.3 v souladu 415,1
Napájení: 1NPE str. 50Hz, 400V / TN—C—S
Vedení koordinovat dle ČSN 766005
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000—7—714 ed.2 čl.714.512.2.1

D						 Břeclav s.r.o. COMLUX Břeclav s.r.o., U Stadionu 3270 690 02, Břeclav e-mail: info@comlux.cz		
C								
B								
Verze	Předmět revize – změny			Datum	Provedl			
Podpisy								
Vypracoval	COMLUX Břeclav s.r.o. Kontroloval		Zodpovídá		R.SRSTKA	Datum	12/2020	Verze
Investor	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská1, 613 00 Brno					Formát	4A4	A
Stavba	Závorové systémyv hlavním areálu Zahradnické fakulty v Lednici					Stupeň	DUS	
Objekt						Zakázka	C20–071	
Část	D1.4.2 Silnoproudé napojení					Svazek		
Měřítko	Název výkresu					Číslo dokladu		
1:100	Situace lokalita A					D1.4.2.3		

Kopírování a distribuce tohoto výkresu v aktivních formátech je dovoleno pouze se souhlasem autora, společnosti COMLUX Břeclav s.r.o.

Kopírování a distribuce tohoto výkresu v aktivních formátech je dovoleno pouze se souhlasem autora, společnosti COMLUX Břeclav s.r.o.