

D 1.4.1.5 Dispoziční schema sestavy pro vjezd a výjezd

PWR - Napájení 230/50Hz, dle platných norem (16A jistič, 30mA proudový chránič pro závoru a stojan (CYKY 3Cx2,5))
ETH - Stejná počítačová síť dle platných norem (IEEE Standard for Ethernet / IEEE 802.3-2012)

Všechny kabely vedte středem kotevních sad.
Kabely vedeny v příslušných kabelových chráničkách.
Délka volných konců kabelů u kotvení sady musí být cca 2m.

PWR - Power supply 230VAC/50Hz, according to applicable standards (16A circuit breaker, 30mA RCD for barrier and terminal (CYKY 3Cx2,5))
ETH - Subnetwork according to applicable standards (IEEE Standard for Ethernet / IEEE 802.3-2012)

All wiring to be led through the centre of foundation kits.
Use electrical conduits for wiring protection.
Free ends to be minimum 2m long.

