

LEGENDA ZNAČEK A POŽADAVKŮ PBS

- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- REI/EI/R 30 POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚN
- REI30 POŽÁRNÍ STROP
- EI/EW -C30 DP1/DP3 POŽÁRNÍ DVEŘE SE SAMOUZAVÍRAČEM
- DVEŘE TRVALE OTEVŘENÉ. UZAVŘENÍ DVEŘÍ POKYNEM EPS (LDP)
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
  Ve všech prostorách jsou instalovány hlásiče lokální detekce požáru (LDP)
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- NUCENÉ VĚTRÁNÍ-CHÚC
- SMĚR ÚNIKU
- 190 SMĚR ÚNIKU+ POČET OSOB
- PANIKOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA S PANIKOVOU FUNKCÍ, PŘÍPADNĚ PROKAZATELNĚ NUZAMYKATELNÉ KOVÁNÍ
- 2x PŘENOSNÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE - PHP
  DRUH PHP JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ PBŘ, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ PHP NENÍ PŘEDMĚTEM PBŘ

Mendelova univerzita

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

Objednatel:
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Autorizační razítko:

Schema:



Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. LUDĚK VACULA
Ing. VLADIMÍR KUNDERA

Akce:
MENDELU - Stavební úpravy objektu D

Zpracovatel části:	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Pare:
Ing. Zuzana Dorazilová Ivanovické nám 404/28a, 620 00 BRNO z.dorazilova@seznam.cz	Ing. Zuzana Dorazilová	Ing. Zuzana Dorazilová	

Objekt (SO):	SO 01 - Stavební úpravy objektu D	Datum:	KVĚTEN 2020
		Zakázkové číslo:	DSP-02-2020
Část PD:	Požárně bezpečnostní řešení	Formát:	2A4
		Stupeň:	DSP
Příloha:	Půdorys 5.NP	Měřítko: 1:150	Číslo přílohy: **revize1** **D.1.3-08**