Technologické schéma zdroje acetylen



Technologické schéma zdroje acetylen



Technologické schéma zdroje hořlavé plyny



Detail: Odběrní stanice pro 2 tlakové láhve automatické přepínání zdroje pro acetylen



Legenda:
① přívod od tlakové láhve, vstup spirály
② pojistná membrána RV – výstup
③ odfuk plynu – čištění
④ výstup plynu k odběru

Detail: Odběrní stanice pro 2 tlakové láhve automatické přepínání zdroje



Legenda:
① přívod od tlakové láhve, vstup spirály
② pojistná membrána RV – výstup
③ odfuk plynu – čištění
④ výstup plynu k odběru

Technologické schéma zdroje hořlavé plyny



Technologické schéma zdroje nehořlavé plyny



Technologické schéma zdroje nehořlavé plyny



Detail: Odběrní stanice pro 1 tlakovou lahev



Legenda:
① přívod od tlakové láhve, vstup spirály
② pojistná membrána RV – výstup
③ odfuk plynu – čištění
④ výstup plynu k odběru

Detail: Odběrní stanice pro 1 tlakovou lahev pro acetylen



Legenda:
① přívod od tlakové láhve, vstup spirály
② pojistná membrána RV – výstup
③ odfuk plynu – čištění
④ výstup plynu k odběru

	SIGNALIZAČNÍ HLÁSIČ
	BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA
	KULOVÝ UZÁVĚR
	ROZVODNÉ POTRUBÍ TECHNICKÝCH PLYNŮ

Mendelova univerzita v Brně

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Objednatel:
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Autorizační razítko:

Schema:

Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. LUDĚK VACULA
Ing. VLADIMÍR KUNDERA

Akce:
MENDELU - Stavební úpravy objektu D

Zpracovatel části:
TK Projekt, Letná 431, Liberec, 460 01
Tel: +420 602 287 810
E-mail: tk_projekt@volny.cz

Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Kvapil

Vypracoval: Ing. Zdeněk Kvapil

Pare:

Objekt (SO): SO 01 - Stavební úpravy objektu D

Datum: LISTOPAD 2020

Zakázkové číslo: DPS-05-2020

Část PD: Technické plyny

Formát: 10 A4

Stupeň: DPS

Příloha: Technologická schémata zdrojů

Měřítko: -

Číslo přílohy: **D.1.8-106**