

LEGENDA:

- Rozvaděč ESIL
- Sdružená trasa
- Stoupací vedení
- Kreslící vedení
- CYKY-J 3x1,5
- CYKY-O 3x1,5
- Bezhalogen-J 3x1,5
- Bezhalogen-O 3x1,5
- Sběrnice pro NO kabel JYTY 4x1 vedeno do RPO
- Domovní spínač řazení 1
- Domovní spínač řazení 5
- Domovní spínač řazení 6
- Domovní spínač řazení 7
- Domovní spínač řazení 6+6
- Domovní tlačítko řazení 1/0
- Spínač do výška zapuštěný řazení 1
- Spínač do výška zapuštěný řazení 6
- Otočný DALI stmívač do přístrojové krabice až pro 25 předřadníků
- Vývod pro osvětlení kuchyňské linky - ukončeno v krabici
- UV sterilizační lampa 300mm x 1200mm
- Ovladač pro svítidlo germicidní lampy - 230V,10A, manuální ovládání, s možností přerušení napájení, s možností řízení z podřazeného převodníku modbus. Možnost nadřazeného

POZNÁMKA:

PODROBNÝ POPIS SVÍTIDEL JE UVEDEN V DOKUMENTU: KNIHA SVÍTIDEL

Přesná poloha spínačů a svítidel viz projekt interiéru

Kabeláže v patřičných trasách uložený v drátovém žlabu v podhledu - viz výkres kabelové trasy
Přívody k jednotlivým vývodům v drážce ve zdivu případně přinavzovaném ke konstrukci SDK příčky
Na začátku a konci trasy jednotlivé žíly kabelu značeny návlečkou s popisem.
U každého průchodu stěnou a maximálně po 10m kabel označen minimálně těmito údaji
číslem okruhu, typem kabelu a odkud kam vede. Značení provedeno trvanlivým štítkem např. QR kódem

Svorkovnání a rozbočování kabelů bude přednostně provedeno v krabicích za spínači pomocí bezšroubových svorek
Pod spínači budou osazovány hluboké elektroinstalační krabice

Nouzové osvětlení osazeno s central testem. Technicky srovnatelné se systémem Beghelli Logica. Přenos dat a vizualizace ve stávajícím PC osazeným v objektu Q. Včetně půdorysného rozmístění nouzových svítidel a jejich adresace. Každé nouzové svítidlo osazeno štítkem s adresou.

Mendelova univerzita v Brně		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Objednatel: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno	Autorizační razítko:	Schema:
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel.: 541 211 409, medicoproject@medicoproject.cz, http://www.medicoproject.cz		
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA, Ing. VLADIMÍR KUNDERA		
Akce: **MENDELU - Stavební úpravy objektu D**		
Zpracovatel části: EBM TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV, Halíkova 17, 638 00 Brno, tel.: +420 532 291 100, www.ebmbrno.cz	Zodpovědný projektant: Martin Synek	Vypracoval: Martin Synek; Pare:
Objekt (SO): SO 01 - Stavební úpravy objektu D		Datum: LEDEN 2021
Část PD: Zařízení silnoproudé elektrotechniky		Zakázkové číslo: DPS-05-2020; Formát: 5A4; Stupeň: DPS
Příloha: OSVĚTLENÍ 2.NP		Měřítko: 1:75; Číslo přílohy: **D.1.6-05**