OKENNÍ NADPRAŽÍ SH=2800
TRÁMY SH=2850

"ZACHOVÁNO STÁVAJÍCÍ"

"NUTNO KOORDINOVAT S VZT"
(OSA +0,75 m)
POD STROPEM

"NEREZOVÉ POTRUBÍ"

PŘÍPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ LABORATORNÍHO ZAŘÍZENÍ
(POUZE V PŘÍPADĚ VEDENÍ PLYNU DO LABORATOŘÍ BEZE ZMĚN)

ODBĚROVÉ MÍSTO
PŘÍVOD PLYNU ÚROVEŇ 825/2"

POD STROPEM
(OSA +2,75 m)

POD STROPEM
(OSA +3,15 m)

POD STROPEM
(OSA +2,82 m)
"NUTNO KOORDINOVAT S VZT"

NÁPOJOVÝ AUTOMAT
PRAČKOVÝ VENTIL 1/2"

MRAZUVZDORNÝ VENTIL 1/2"

PŘÍPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ LABORATORNÍHO STOLU

PŘÍPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ LABORATORNÍCH DIGESTOŘÍ

PŘÍPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ PLYNU LABORATORNÍHO ZAŘÍZENÍ
(DO LABORATOŘÍ BEZE ZMĚN)

ZELENÁ STĚNA -PRAČKOVÝ VENTIL 1/2"
(UMÍSTĚNÍ NAD PODHLEDEM)

NÁSTĚNNÁ TĚLNÍ SPRCHA

DIGESTOŘ

LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
—— + ——	STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD	OCELOVÉ POTRUBÍ
—— + ——	NAVRŽENÝ PLYNOVOD	NEREZOVÉ POTRUBÍ
PL	NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ PLYNOVODU	NEREZOVÉ POTRUBÍ
Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva		

POZNÁMKA:
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO PLYNOVODU BUDE PROVEDENO ZE SYSTÉMOVÉHO POTRUBÍ Z NEREZOVÉ OCELI SPOJOVANÉHO LISOVÁNÍM.
- HLAVNÍ ROZVOD BUDE VEDEN POD STROPEM V PODHLEDU A VOLNĚ PO STĚNĚ.
- PŘÍPOJENÍ ODBĚROVÝCH MĚŘ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI DLE TYPU ZAŘÍZENÍ.
- JEDNOTLIVÉ ODBOČKY DO MÍSTNOSTÍ BUDOU OPATŘENY KULOVÝM UZÁVĚRY.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

POZNÁMKA:
- DLE POŽADAVKU PBŘ BUDE POTRUBÍ VEDENÉ V MÍSTNOSTECH V POŽÁRNÍM ÚSEKU N1.08, N2.02 A N2.0Z PROVEDENO Z NEHOŘLAVÉHO MATERIÁLU.
- MÍSTNOSTI 1.NP: N1004, N1005b, N1005c, N1006 a N1006d
- MÍSTNOSTI 2.NP: N2001, N2003a, N2003b, N2003c, N2003b, N2031

LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ VODOVOD	POLYETHYLEN
	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	POZINKOVANÁ OCEL / PPr
	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	POZINKOVANÁ OCEL / PPr
	STÁVAJÍCÍ CIRKULACE TEPLÉ VODY	POZINKOVANÁ OCEL / PPr
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PP-RCT+BIFLIS. NEREZ
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-RCT+BIFLIS. NEREZ
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ CIRKULACE TEPLÉ VODY	PP-RCT+BIFLIS. NEREZ
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	LISOVANÁ OCEL
V01	NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU	PP-RCT+BF
Pv	NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	LISOVANÁ OCEL
Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva		

POZNÁMKA:
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP-RCT S ČEDIČOVÝMI VLÁKNY. 3x NIŽŠÍ TEPELNÁ ROZTAŽNOST POTRUBÍ. ČÁSTEČNĚ Z NEREZOVÉHO (JS. POTRUBÍ)
- POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY BUDE PROVEDENO ZE SYSTÉMOVÉHO POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI S VNITŘNÍM A VNĚJŠÍM POZINKOVÁNÍM SPOJOVANÉHO LISOVÁNÍM (NELEGOVANÁ OCEL 1.0215).
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘEPUŠTĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO. HLAVNÍ ROZVOD BUDE VEDEN POD STROPEM.
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ tl. 9 mm, POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ tl. 15 mm. IZOLACE Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

Mendelova univerzita v Brně		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Objednatel: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno	Autorizační razítko:	Schema:
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o., Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel.: 541 211 409, medicoproject@medicoproject.cz, http://www.medicoproject.cz		
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA, Ing. VLADIMÍR KUNDERA		
Akce: **MENDELU - Stavební úpravy objektu D**		

Zpracovatel části:	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Pare:
MK PROFI Hradec Králové s.r.o.	Martin Kalmus	Luboš Radoň	

Objekt (SO): SO 01 - Stavební úpravy objektu D		Datum:	LISTOPAD 2020
		Zakázkové číslo:	DPS-05-2020
Část PD: Zdravotně technické instalace		Formát:	1/8xA4
Příloha: PŮDORYS 1.NP - vodovod, plynovod		Stupeň:	DPS
	1:50	Číslo přílohy:	D.1.5.12