
4. DODATEČNÉ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE „VÝZKUMNÉ CENTRUM JOSEFA RESSELA, SO 02“

I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Jméno **Mendelova univerzita v Brně**
Sídlo Zemědělská 1, 613 00 Brno
IČO 62156489

II. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Název veřejné zakázky Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02
Evidenční číslo ve VVZ 373019
URL zakázky <https://zakazky.mendelu.cz/vz00000767>
Zdroj financování Evropský fond pro regionální rozvoj,
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

III. DODATEČNÉ INFORMACE

1. Žádost o dodatečnou informaci

Bližší specifikace dřevěných podlah, zda se jedná o masiv, dvouvrstvé, třívrtvé...?

1. Dodatečná informace

Je uvedena třída užívání, druh dřeva bude odsouhlasen zadavatelem před zahájením pokládání podlah. Zda budou podlahy masivní či vícevrstvé není rozhodné; rozhodné je splnění požadavků na třídu užívání. Nášlapná vrstva podlahy musí být dřevěná.

2. Žádost o dodatečnou informaci

Nášlapná vrstva linoleum je ve skladbách uvedena tl.4mm, ale vyrábí se v tl.1,7mm; 2,0mm... Vrstva tl.4,0mm, které se vyrábí je má vinylový dezénovaný povrch s kompaktní a účinnou tlumicí vrstvou. Jedná se o středně rychlý tenisový povrch. Používá se v krytých sportovních halách jako finální hrací plocha tenisového kurtu a jeho příslušného okolí. Je nutné dodržet tloušťku podlahy nebo účelnost?

2. Dodatečná informace

Zadavatel ujistí dodavatele, že nášlapná vrstva 4 mm se běžně používá pro namáhané povrchy a průmyslové využití a že je k dostání. Zadavatel trvá na nášlapné vrstvě tl. 4 mm.

3. Žádost o dodatečnou informaci

Do roletových vrat, které jsou označeny Df 1.02 výrobci nejsou schopni dát zabudované dveře, lze použít sekční vrata?

3. Dodatečná informace

V projektové dokumentaci jsou předepsána roletová vrata s otočným bočním dílem s vedlejšími dveřmi, které umožní pohodlný průchod osob, aniž by se otevřela rolovací vrata.

Otočný boční díl s bočními dveřmi umožní využití maximálního světlého otvoru haly.

Sekční vrata nelze použít, není zde prostor pro vysunutí.

Ilustrativní obrázek:



4. Žádost o dodatečnou informaci

Budou vrata D1.15 a Df 1.02 s pohonem nebo manuálně otvíravé?

4. Dodatečná informace

Vrata budou otvírána s pohonem. Přípojná místa pro pohon jsou součástí dokumentace: D.1.4.7. Elektrotechnika.

5. Žádost o dodatečnou informaci

Má být součástí nabídky uchazečů i časový a finanční harmonogram, nebo bude předkládat až vítězný uchazeč?

5. Dodatečná informace

Harmonogram finanční a věcný předloží dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, a to nejpozději při předání prostoru staveniště zhotoviteli (vizte čl. IV odst. 2 textu smlouvy).

V Brně dne 10. 3. 2014

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor Mendelovy univerzity v Brně