

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Ing. Mgr. Kateřina Baráková, [zakazky@mendelu.cz](mailto:zakazky@mendelu.cz)

V Brně, dne 1.11.2022

**Věc: Veřejná zakázka:**

**„MENDELU – Rekonstrukce chodeb objektu A – I. etapa“  
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7**

---

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

I.

Dne 26. 10. a 1. 11. 2022 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

**Dotaz č.69:**

*V rámci vysvětlení zadávací dokumentace č.6 byl zaslán aktualizovaný soupis prací.*

*V tomto soupisu prací nejsou zahrnuty všechny změny, které vyplynuly z vysvětlení zadávací dokumentace č.1 až 5.*

*Např. fáze I:*

- *Nebyly zrušeny vybrané pozice v oddíle 725-zdravotnické výrobky*
- *V oddíle 713 byla zrušena dodávka EPS pro vysoké zatížení*
- *Nebyly opraveny výměry pro systémovou podlahu vč.demontáží*
- *Chybí položka pro únikový koridor*
- *a další*

*Např. fáze II:*

- *X03 gumová vstupní rohož*
- *Nebyly zrušeny vybrané pozice v oddíle 725-zdravotnické výrobky*
- *Chybí položka pro únikový koridor*
- *a další*

***Tímto Vás žádáme o zaslání aktualizovaného soupisu prací, kde budou zohledněny všechny změny z vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 až 6.***

***To znamená, aby pro následující aktualizace (např. ze dne 25.10.) byl vždy použita poslední verze nejaktuálnější soupisu prací (např. ze dne 13.10.) do kterého budou prováděny nejnovější změny (ke dni 25.10.)***

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 69:**

Zadavatel děkuje za upozornění a sděluje, že v návaznosti na dotaz č. 69 provedl kontrolu a opravu přílohy č. 2 - Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, aby tato příloha odpovídala všem změnám, které byly provedeny v rámci vysvětlení zadávací dokumentace.

**Dotaz č. 70:**

*V rámci vysvětlení zadávací dokumentace č.6 byla na základě dotazu č.68 změněna specifikace dveří (aktualizované výpisy zámečnických výrobků) ve fázi I-Z/01-Z/06, ve fázi II-Z/07-Z/10, a to z původně dveří v hliníkovém rámu na dveře v ocelovém rámu.*

*V předaných podkladech v souboru MENDELU\_STUDIE\_DOKUMENT jsou tyto dveře uvedeny jako **hliníkové**.*

*Současně bylo ponecháno dotazované označení požární hořlavosti DP3 .*

***Tímto Vás žádáme o sdělení, zda výše uvedené pozice dveří budou ocelové nebo hliníkové v ocelovém nebo hliníkovém rámu?***

***Dále žádáme o vyjádření k požárnímu značení dveří tak, aby odpovídalo třídě hořlavosti použitého materiálu provedení dveří.***

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 70:**

Tento dotaz byl řešen v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 25. 10. 2022 (dotaz č. 68). Zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 uveřejnil na profilu zadavatele aktualizované výpisy zámečnických výrobků, kde byl hliníkový rám nahrazen ocelovým podle požadavků PBR, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Požární odolnost je dle PBR stanovena na EI 30 – S200 C2 DP3.

Zadavatel tedy sděluje, že platí to, co bylo uvedeno v rámci vysvětlení ZD. č. 6 – ocelové dveře se všemi předepsanými náležitostmi dle projektové dokumentace.

Zadavatel v návaznosti na dotaz č. 70 sděluje, že dokument *MENDELU\_STUDIE\_DOKUMENT.pdf*, který byl součástí přílohy č. 1 zadávací dokumentace (složka Vstupní podklady, studie), byl zadavatelem uveřejněn jako součást zadávací dokumentace k doplnění celistvosti a přehlednosti předmětu veřejné zakázky.

Vzhledem k tomu, že uvedený dokument dále zpřesňuje prováděcí projektová dokumentace, vč. soupisu prací, dodávek a služeb, rozhodl zadavatel o odstranění dokumentu *MENDELU\_STUDIE\_DOKUMENT* ze zadávací dokumentace veřejné zakázky a z profilu zadavatele.

**Při stanovení nabídkové ceny tedy budou dodavatelé vycházet ze zveřejněné aktuální revize soupisu prací, dodávek a služeb a revidované části přílohy č. 1 - prováděcí projektové dokumentace (DPS).**

**Dotaz č.71:**

*V nově poskytnutém výkazu výměr v rámci dodatečných informací číslo 6 jsme našli několik (desítek) položek, které byly v rámci předchozích dodatečných informací opraveny, případně odstraněny. Jedná se zejména oddíly 725 – Zdravotechnické výrobky. (Dodatečné informace č. 1 – dotaz č. 26) v obou fázích ve stavebních částech. Dále například ve fázi II položka pro X03 M+D gumové vstupní rohože změna ze 3 ks na 1 ks a nově opět 3 ks.*

*Tyto změny již změněných položek jsou matoucí a nutí k posílání dalších dotazů.*

Žádáme proto zadavatele, aby provedl důslednou kontrolu výkazu výměr a vydal nový výkaz výměr, který bude reflektovat všechny změny v rámci již vydaných dodatečných informací.

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 71:**

Viz odpověď na dotaz č. 69.

**Dotaz č.72:**

*V rámci dodatečných informací č. 6 byl dodán nový výpis zámečnických výrobků. V něm se změnil materiál vnitřních výplní otvorů z hliníkových profilů na ocelové profily. Z jakého důvodu proběhla tato změna? Na prohlídce stavby jsme byli provedeni již zrekonstruovanou chodbou, kde byly výplně otvorů z hliníkových profilů – konkrétně Aluprof. Předpokládáme, že snahou zadavatele je v co největší míře sjednotit design interiéru budovy. Dále upozorňujeme, že ocelové výplně otvorů v navrženém provedení jsou mnohem dražší než hliníkové. Žádáme tedy zadavatele, aby s projektantem zvážil možnost změny výplní otvorů na původně uvažovaný hliník, který také plní projektem požadované vlastnosti.*

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 72:**

Zadavatel sděluje, že navržené hliníkové profily neodpovídají požadavkům na požární bezpečnost. Hliníkový rám nevyhoví stanovené požární odolnosti – viz odpověď na dotaz č. 70. Z tohoto důvodu musel být nahrazen ocelovým rámem, který bude stejný jako stávající dveře s požární odolností v současnosti na chodbách instalované.

**II.**

V návaznosti na poskytnutí tohoto vysvětlení zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **8. 12. 2022 do 09:00 hodin.**

**Přílohy tohoto vysvětlení**

- Aktualizovaná příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provádění stavby – Fáze I, Fáze II, vč. dokladové části a průzkumů (složka **A1i\_Příloha\_č.1\_PD\_část03**)
- Aktualizovaná Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr

Zadavatel žádá dodavatele, aby si aktualizované znění zadávací dokumentace řádně prostudovali. Dodavatelé jsou **povinni** při zpracování a podání nabídek tyto aktualizované přílohy použít.

.....  
Ing. Mgr. Kateřina Baráková  
na základě plné moci  
administrátorka veřejných zakázek  
rektorát  
Mendelova univerzita v Brně