
5. DODATEČNÉ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE „VÝZKUMNÉ CENTRUM JOSEFA RESSELA, SO 02“

I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Jméno **Mendelova univerzita v Brně**
Sídlo Zemědělská 1, 613 00 Brno
IČO 62156489

II. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Název veřejné zakázky Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02
Evidenční číslo ve VVZ 373019
URL zakázky <https://zakazky.mendelu.cz/vz00000767>
Zdroj financování Evropský fond pro regionální rozvoj,
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

III. DODATEČNÉ INFORMACE

1. Žádost o dodatečnou informaci

Tabulky klempířských výrobků a rovněž VV obsahují pouze prvky K401 – 415. Ve výkresu řezu jsou oproti VV navíc klempířské prvky K 101, K 201 (parapetní plechy), K 301, K 302. Doplní zadavatel tyto chybějící prvky do výkazu výměr nebo to má udělat sám uchazeč?

1. Dodatečná informace

Klempířské výrobky K101 a K201 jsou ve výkazu výměr součástí položek 199, 208, 209, 210, 211, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 a 207, tedy všech oken. Specifikace parapetů je uvedena ve výpisu oken v PD. Ve značení klempířských výrobků a výpisu oken je v PD chyba.

Klempířský prvek K301 dle řezu odpovídá ve výkazu výměr položce č. 186 „K 437 žlab Pz podokapní půlkruhový rš 250 mm vč. háků a příslušenství“ (ve výpisu klempířských prvků označeno K437). Zde je rozpor v PD, v pohledech je označeno jinak.

Klempířský prvek K302 dle řezu odpovídá ve výkazu výměr položce č. 282 „K 3.03 odpadní trouby Pz kruhové D 150 mm včetně kole a kotlíků“. Položka tedy zahrnuje i kolena a kotlíky. Zde je opět rozpor v PD.

V Brně dne 10. 3. 2014

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor Mendelovy univerzity v Brně