

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Ing. Mgr. Kateřina Baráková, [zakazky@mendelu.cz](mailto:zakazky@mendelu.cz)

V Brně, dne 16.11.2022

**Věc: Veřejná zakázka:**

**„MENDELU – Rekonstrukce chodeb objektu A – I. etapa“**

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9**

---

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

I.

Dne 15. 11. 2022 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

**Dotaz č.76:**

*Příjemný dobrý den,*

*měli bychom dotaz k předmětné zakázce.*

*Rádi bychom se zeptali, zdali by bylo možné pro ocenění položek únikového koridoru dodat bližší specifikaci (rozměry, materiál, počet) potřebných prvků tohoto koridoru.*

*Předem mnohokrát děkujeme za odpovědi.*

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 76:**

Únikový koridor je specifikován v D.1.1 – Technické zprávě:

*Na chodbách, kde je nutné i po dobu stavby zachovat možný únik či pohyb osob, musí vždy budoucí zhotovitel vybudovat únikový koridor pro bezpečný pohyb osob. Práce, které by omezovaly pohyb osob, musí provádět ve dny pracovního klidu, příp. v nočních hodinách. Koridor musí být dostatečně označen tabulkami s pokyny – směry úniku, informace o bezpečném pohybu.*

Bližší specifikace není třeba, z tohoto důvodu nebude doplňován rozpočet o další položky specifikující únikový koridor.

.....  
Ing. Mgr. Kateřina Baráková  
na základě plné moci  
administrátorka veřejných zakázek  
rektorát  
Mendelova univerzita v Brně