

LEGENDA ULOŽENÍ KABELOVÝCH TRAS :

- Ş/V — ŽLAB KABELOVÝ, OCELOVÝ, Ş/V
- Ş/V — ŽLAB DRÁTĚNÝ, OCELOVÝ, Ş/V
- SH15 — PŘÍCHYTKA KABELOVÉHO SVAZKU
- Ş/V — INSTALAČNÍ LIŠTA / KANÁL PVC, Ş/V
- ØXmm — TRUBKA PVC, ØXmm
- ØXmm — KABELOVÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX, ØXmm
- TRASA NAD PODHLEDEM / VE STROPĚ
- TRASA POD PODHLEDEM / NA STROPĚ (NA POVRCHU)
- TRASA VE STĚNĚ
- TRASA NA STĚNĚ (NA POVRCHU)
- TRASA V ZEMI
- 100/50 — TRASA V DRÁTĚNÉM ŽLABU 100/50 NAD PODHLEDEM
- Ø26mm — TRASA V PVC TRUBCE Ø26mm VE STĚNĚ

LEGENDA PRVKŮ MaR :

- DR — ROZVADĚČ MaR
- ROZVODNICE PODRUŽNÁ MaR
- FCU - OVLADAČ S MĚŘENÍM TEPLOTY
- FCU - OVLADAČ S MĚŘENÍM TEPLOTY A VLHKOSTI
- FCU - OVLADAČ S MĚŘENÍM TEPLOTY, VLHKOSTI A CO2
- FCU - MAGNETICKÝ KONTAKT OKENNÍ / DVEŘNÍ
- FCU - EL. POHON VENTILU CHLADU / TOPENÍ
- FCU - ČIDLO ROSNÉHO BODU (dod. CHL)
- REGULÁTOR VARIABIL. PRŮTOKU VZDUCHU (dod. VZT)
- PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
- MĚŘIČ ENERGIE
- ZAŘÍZENÍ - VZDUCHOTECHNIKA
- ZAŘÍZENÍ - VYTÁPĚNÍ
- ZAŘÍZENÍ - CHLAZENÍ
- ZAŘÍZENÍ - INDIVIDUÁLNÍ REGULACE MÍSTNOSTI
- ZAŘÍZENÍ - DETEKCE ÚNIKU PLYNU
- ZAŘÍZENÍ - PROSTOROVÉ ČIDLA TEPLOTY, TLAKU, VLHKOSTI
- ZAŘÍZENÍ - PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY
- ZAŘÍZENÍ - OSTATNÍ
- STOUPAJÍCÍ / KLESAJÍCÍ VEDENÍ

- KABEL - SBĚRNICE TCP/IP - ETHERNET
- KABEL - SBĚRNICE BACnetIP
- KABEL - SBĚRNICE BACNet MS/TP PRO IRC
- KABEL - SBĚRNICE LonWorks
- KABEL - SBĚRNICE SYLK bus
- KABEL - SBĚRNICE M-bus
- KABEL - SBĚRNICE MODBUS RTU
- HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA (ŽLAB / KANÁL)
- VEDLEJŠÍ KABELOVÁ TRASA (TRUBKA / LIŠTA / PŘÍCHYTKY)

POZNÁMKA:

- V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU ROZVODY VEDENY NA POVRCHU V TRUBKÁCH A LIŠTÁCH
- ROZVODY VE STOUPAČKÁCH BUDOU VEDENY V DRÁTĚNÝCH ŽLABECH
- * MaR OSADÍ MAGNET NA OKNO A ZAPOJÍ DO VNITŘNÍ CHLADÍCÍ VRV JEDNOTKY

Mendelova univerzita v Brně

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Objednatel:
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Autorizační razítko:

Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. LUDĚK VACULA
Ing. VLADIMÍR KUNDERA

Schema:

Akce:
MENDELU - Stavební úpravy objektu D

Zpracovatel části:
SYNETT s.r.o.
Tuřanka 1222/115
627 00 Brno

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Pare:
ING. RADEK DOHNAL	ING. RADEK DOHNAL	

Soubor (PS): PS 02 - Měření a regulace	Datum:	LISTOPAD 2020
	Zakázkové číslo:	DPS-05-2020
Část PD: Měření a regulace	Formát:	6A4
	Stupeň:	DPS
Příloha: Půdorys 2.NP	Měřítko: 1:100	Číslo přílohy: **D.3-13**