





[H] HLÁSIČ KOUŘE OPTICKÝ
 [H] HLÁSIČ TEPLOTNÍ
 [H] HLÁSIČ TEPLOTNÍ, ZVÝŠNĚ KRYTÍ IP
 [H] HLÁSIČ PLAMĚNĚ
 [] [] LINEÁRNÍ HLÁSIČ KOUŘE, ŘÍDICI JEDNOTKA v=150cm
 [H] TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
 [H] TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ, DO VENKOVNÍHO PROSTRÁNÍ
 [H] TLAČÍTKO OTEVŘENÍ DVEŘÍ
 [H] TLAČÍTKO UZAVŘENÍ DVEŘÍ
 [] POŽÁRNÍ SÍRENA
 [H] POŽÁRNÍ SÍRENA S MAJÁKEM
 [EPS] ÚSTŘEDNÁ EPS
 [P20.2] POMOCNÝ NÁPRAJEC ZDROJ EPS
 [VV] VSTUPNÍ / VYSTUPNÍ JEDNOTKY
 OVLÁDANÁ ŽÁŘENÍ
 1.7 PROVOZOVNÍ VZDUCHOTECHNIKA - VYPNUTÍ VENTILACE
 2.1 KUSOVÉ VĚTRÁNÍ CHUC - SPUŠTĚNÍ VĚTRÁNÍ
 2.1.1 POŽÁRNÍ KLAPKY - UZAVŘENÍ
 2.1.2 POŽÁRNÍ UZÁVĚR (DVEŘE, ROLETA) - UZAVŘENÍ
 2.1 VÝTAH - SĚTÍ DO (INP, BLOKOVANÝ JÍZDY
 2.2 VÝTAH - VÝCHOD (POSUNĚ DVEŘE) - OTEVŘENÍ
 2.1 SÍGNÁL DO SYSTÉMU EPS (PZTS) PRO GSM PŘENOS
 MONITOROVANÁ ŽÁŘENÍ
 6.1.1 POMOCNÝ ZDROJ EPS - PORUCHA
 6.1.1 VĚTRÁNÍ CHUC - SPUŠTĚNÍ VĚTRÁNÍ
 6.1.2 VĚTRÁNÍ CHUC - PORUCHA / VYPNUTÍ
 6.1.3 POŽÁRNÍ KLAPKY - UZAVŘENÍ
 6.1.3 HAVARIJNÍ VĚTRÁNÍ - SPUŠTĚNÍ
 6.1.3 HAVARIJNÍ VĚTRÁNÍ - PORUCHA / VYPNUTÍ
 7.1 UPS PRO PBZ - PORUCHA / BYPASS / VYPNUTÍ
 7.1 DETEKCE ACETYLENU

x/xxx FYZICKÁ ADRESA - ČÍSLO LINKY/ADRESA HLÁŠIČE
x/xxx IZ PATICE S ISOLÁTOREM
xx/xx LOGICKÁ ADRESA - ZÓNA/HLÁŠIČ

 SPOJOVACÍ KRABICE S FUNKČNÍ INTEGRITOU PŘI POŽÁRU
 KABELOVÁ TRASA S FUNKČNÍ INTEGRITOU PŘI POŽÁRU
 KABELOVÁ TRASA BEZ POŽADAVKU NA FUNKČNÍ INTEGRITU

Mendelova univerzita v Brně		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Objednatel:	Autorská práce	Schéma:	
Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1/659/1, 602 00 Brno			
Garancia projektantů: MEDPROJEKT, s.r.o. Kuflovská 15, 602 00 Brno IČO: 25412149 medproje@medprojept.cz http://www.medprojept.cz			
Hlavní inženýr projektu:			
Ing. LUDMILA VLAHA Ing. VLADIMÍR KLINGERA			
AKCE MEDELU - Stavební úpravy objektu D			
Zpracovatel:	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Pracel
Elektrotechnologie CZ s.r.o. Nová ves 158, 602 00 Brno IČO: 02020695 projekce@elektrotechnologie.cz	Ing. Milan Letavý	Ing. Milan Letavý	
Číslo projektu PS 03 - Elektrická požární signalizace		Datum Zpracoval Poslední Stupeň Verze	LISTOPAD 2020 SPS-05-2020 044 RPS 1
Číslo FPD Elektrická požární signalizace			
Průběh:	Podpory 1.NP	Velikost 1:50	D.4-