

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Ing. Mgr. Kateřina Baráková, zakazky@mendelu.cz

V Brně, dne 3. 1. 2023

Věc: Veřejná zakázka:

„MENDELU – Stavební úpravy objektu D“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

I.

Dne 2. 1. 2023 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č.118:

Dovolujeme si zadavatele požádat o vysvětlení zadávací dokumentace – jedná se o vysvětlení informací, obsažených v dnes zveřejněném vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 - dotaz a odpověď č.107 :

V odpovědi zadavatele na dotaz č. 107 je uvedeno, že v části projektu VZT jsou uvedeny konkrétní specifikace na jednotlivá zařízení. Specifikace VZT podle jednotlivých místností je uvedena v části VZT – D.2-01 – Technická zpráva.

Žádáme zadavatele o potvrzení skutečnosti, že specifikace se týká těchto konkrétních místností, které jsou uvedeny v Tabulce místností přílohy Technické zprávy VZT, na kterou se odkazuje zadavatel:

1.PP (pol.45) - zař.č.1

Zařízení č. 1 - Klimatizace laboratoří v 1.PP

P1029a LABORATOŘ TEM+SEM

P1028 PŘÍPRAVNA SEM

P1030 SKLAD

P1026 PŘÍPRAVNA KULTIVAČNÍ LABORATOŘE

P1027 KULTIVAČNÍ LABORATOŘ

P1005 CHODBA/INSTALAČNÍ PROSTOR

1.NP (pol.186) - zař.č.3,

Zařízení č.3 - Klimatizace laboratoře a čisté laboratoře 1.NP

N1011 LABORATOŘ-ČISTÁ

N1011a LABORATOŘ-ČISTÁ

2.NP (pol.659) - zař.č.9 a 10, (pol.708,710)

Zařízení č.9 - Klimatizace molekulární biologie ve 2.NP - čisté prostory

N2004a CHODBA - filtr

N2004b MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE - podtlak

N2004c MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE - podtlak

N2004d MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE - přetlak

Zařízení č.10 - Klimatizace laboratoře B2011 - BSL

N2011 MIKROBIOLOGIE 1

N2010a PŘEDSÍŇ

Vzhledem k tomu, že u uvedených místností nejsou v Tabulce uvedeny další požadavky, pokud zadavatel potvrdí správnost validace pro všechny uvedené místnosti, žádáme jej o doplnění označení třídy čistoty u jednotlivých požadovaných místností označením v této tabulce.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 118:

V návaznosti na dotaz zadavatel upřesňuje, že žlutě vyznačené místnosti jsou s požadavkem na třídu čistoty. Ostatní místnosti jsou bez požadavku na čistotu.

1.PP (pol.45) - zař.č.1

Zařízení č. 1 - Klimatizace laboratoří v 1.PP

P1029a LABORATOŘ TEM+SEM - třída čistoty D

P1028 PŘÍPRAVNA SEM

P1030 SKLAD

P1026 PŘÍPRAVNA KULTIVAČNÍ LABORATOŘE

P1027 KULTIVAČNÍ LABORATOŘ

P1005 CHODBA/INSTALAČNÍ PROSTOR

1.NP (pol.186) - zař.č.3,

Zařízení č.3 - Klimatizace laboratoře a čisté laboratoře 1.NP

N1011 LABORATOŘ-ČISTÁ – třída čistoty D

N1011a LABORATOŘ-ČISTÁ – třída čistoty D

2.NP (pol.659) - zař.č.9 a 10, (pol.708,710)

Zařízení č.9 - Klimatizace molekulární biologie ve 2.NP - čisté prostory

N2004a CHODBA - filtr – třída čistoty D

N2004b MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE - podtlak – třída čistoty D

N2004c MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE – podtlak – třída čistoty D

N2004d MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE - přetlak – třída čistoty D

Zařízení č.10 - Klimatizace laboratoře B2011 - BSL

N2011 MIKROBIOLOGIE 1 – zatříděno jako prostor BSL 2

N2010a PŘEDSÍŇ – zatříděno jako vstupní prostor pro BSL 2

Sdělení zadavatele č. 2:

V návaznosti na Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 ze dne 2. 1. 2022, zejm. na dotazy č. 108, 109, 111–114 a 116–117 a bod III., zadavatel vydává revidovanou a opravenou přílohu č. 2 - Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr. Zadavatel žádá dodavatele, aby si aktualizované znění zadávací dokumentace řádně prostudovali.

Dodavatelé **jsou povinni** při zpracování a podání nabídek tyto aktualizované přílohy použít.

II.

Zadavatel sděluje, že v návaznosti na provedenou opravu zadávací dokumentace prodlužuje v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel ke dni zveřejnění tohoto vysvětlení odeslal k uveřejnění Formulář F14 – Oprava do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie. O nové lhůtě pro podání nabídek budou dodavatelé vyrozuměni v souladu se ZZVZ, zejména s ust. § 212 odst. 8 ZZVZ. Lhůta pro podání nabídek, prodloužená na základě tohoto vysvětlení, bude uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie a v návaznosti na toto uveřejnění rovněž na profilu zadavatele EZAK.

Přílohy tohoto vysvětlení:

- aktualizovaná příloha č. 2 – Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr

.....

Ing. Mgr. Kateřina Baráková, administrátorka
veřejných zakázek, na základě plné moci