

# Úřad městské části města Brna, Brno-sever

## odbor stavební

Bratislavská 70, 601 47 Brno

Spisová značka: STU/04/005335/23/Rezl  
Číslo jednací: MCBSev/005777/23  
Oprávněná úřední osoba: Ing. Hana Rézlová, tel.: 545 542 238  
E-mail: rezlova.hana@sever.brno.cz  
V Brně: 03.02.2023

Žadatel

MENHIR projekt, s.r.o., IČO 63470250, Horní č.p. 729/32, Brno 39

Kohoutova 9 – udržovací práce – rekonstrukce ploché střechy blok „B“ - VŠ koleje J. A. Komenského

## SDĚLENÍ

Úřad městské části města Brna, Brno-sever, odbor stavební, jako stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil žádost o sdělení, kterou dne 30.01.2023 podala spol.MENHIR projekt, s.r.o., IČO 63470250, Horní č.p. 729/32, Brno 39 (dále jen „žadatel“), týkající se „**Rekonstrukce ploché střechy bloku „B“ VŠ kolejí J.A.Komenského , ul. Kohoutova 9, Brno**“ na základě tohoto posouzení sděluje, že *stavební úpravy a udržovací práce* spočívající v - provedení tepelné izolace a nové hydroizolace v rozsahu odstranění stávající skladby střechy po nosnou konstrukci, provedené nové sklady, která se sestává z vyrovnávací betonové mazaniny, pásů z SBD modifikovaného asfaltu, polystyrenových spádových klínů tt.50-230 mm, polystyrenových desek EPS 150S tlí 160 mm, na které bude položena netkaná textilie a nová mechanicky kotvená hydroizolace z PVC-P folie; - použití stejná folie je použita na střeše nad strojovnou výtahu, která bude položena na stávající soudržné asfaltové pásy; - vybavení střechy novým záchytným systémem kotveným do železobetonové stropní desky; - zabetonování větracích otvorů v obvodových stěnách; - vyspravení omítky na výlezu na střechu a opatření tenkovrstvou silikonsilikátovou omítkou bez dodatečného zateplení stěn; - osazení nového ocelové žebříku pro výstup na střechu výlezu; - osazení nových oken a dveří z plastových vícekomorových profilů s termoizolačním sklem ve výlezu na střechu budou *nevyžadují vydání stavebního povolení ani ohlášení pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.*

Mgr. Eva Ševečková  
vedoucí odboru  
v z.Ing.Hana Rézlová

**Obdrží:**

MENHIR projekt, s.r.o., IDDS: rznk7tc, Horní č.p. 729/32, Štýřice, 639 00 Brno 39  
spis