



## ZAPUŠTĚNÝ ROZVADĚČ ROZVODNICE 18 MODULŮ

STUPEN KRYTÍ : IP 30/20

JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 3,N,PE st. 50Hz 400/230V / TN-S

JMENOVITÁ ZKRATOVÁ ODOLNOST: 10 kA

OCHRANNÉ OPATŘENÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41ed.3

PROVEDENÍ: OCELOPLASTOVÉ

BARVA: BÍLÁ

## PROJEKTANT ČÁSTI SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE:

ROZETNÁ ČÁST SIENI ROUDE EELEKTROINSTALACE.			Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:				
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA		
Jaroslav Pištora	Jaroslav Pištora	Jaroslav Pištora		
INVESTOR	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 810, 613 00 Brno			
MÍSTO STAVBY	p.p.č. 2/1, k.ú. Černá Pole [610771]			
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR OBJEKTU B MENDELOVY UNIVERZITY, p.č. 2/1, k.ú. ČERNÁ POLE		FORMÁT	A4
			DATUM	11/2020
			STUPEŇ PD	DPS
OBSAH	B.6.b WC 6NP-CENTRÁLNÍ ČÁST  ROZVADĚČ R6042		MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.  D.1.4.1.3