

SEZNAM PŘÍLOH

D.1.4.1.1 6.NP- TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.1.2 6.NP- ELEKTROINSTALACE

PROJEKTANT ČÁSTI SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE:

| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: | | | Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459 | |
|-----------------------|--|--------------------|--|-----------------------|
| VEDOUČÍ PROJEKTANT | VYPRACOVAL | TECHNICKÁ KONTROLA | | |
| Jaroslav Pištora | Jaroslav Pištora | Jaroslav Pištora | | |
| INVESTOR | Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 810, 613 00 Brno | | | |
| MÍSTO STAVBY | p.p.č. 2/1, k.ú. Černá Pole [610771] | | | |
| STAVBA | STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR OBJEKTU B MENDELOVY UNIVERZITY, p.č. 2/1, k.ú. ČERNÁ POLE | | FORMÁT | A4 |
| | | | DATUM | 11/2020 |
| | | | STUPEŇ PD | DPS |
| OBSAH | B.6.a SKLAD 6NP - JIŽNÍ KŘÍDLO 6.NP- TECHNICKÁ ZPRÁVA | | MĚŘÍTKO | Č. VÝKR. D.1.4.1.1 |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Úvodní údaje

Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu k **DPS**.

Projektová dokumentace řeší úpravu společných prostor jako jsou chodby a sociální zařízení ve vybraných prostorách.

2. Základní údaje

Soustava napětí – 3, N, PE ~ 50 Hz, 400/230 V, TN-S.

Stupeň dodávky elektřiny – 3.

Návrh elektroinstalace dle ČSN 332130 ed.3 "C"

Stanovení vnějších vlivů dle ČSN 332000-5-51 ed.3

Viz Protokol vnějších vlivů, který je zpracován pro objekt- správce budovy

Stanovení pro realizaci PD

- všechny dotčené prostory

Prostředí :

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1,AK1, AL1, AM1,

Dle odst. 322

BA1, BC1, BD4 BE1,

Dle odst. 323

CA1, CB1

- prostor **normální**

- koupelny : stanoveny zóny dle ČSN 332000-7-701
(ochranné pospojení, proudový chránič)

3. Ochrany

Proti zkratu – pojistkami v přípojkové skříni.

Proti přetížení – jističi v rozváděčích.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem : automatické odpojení od zdroje
dle ČSN 332000-4-41ed.3

4. Technické řešení objektu

4.1 Demontáže

V navrženém prostoru bude stávající osvětlení zdemontováno, včetně ovládání

4.2 Návrh řešení

V navrženém prostoru bude namontováno nové svítidlo LED, včetně ovládání. Napojeno na stávající rozvody.

5. Provádění

Před uvedením do provozu musí být zařízení podrobena výchozí revizi a musí být zajištěn souhlasný stav výkresové dokumentace se skutečným provedením.

Zakreslení skutečného stavu do plánů zajistí dodavatel.

Použité zařízení musí mít výrobcem nebo dovozcem vydané písemné prohlášení o shodě ve smyslu zákona č.22/97Sb.

Organizace, stejně jako všichni pracovníci zabývající se činnostmi na el. zařízeních, jsou povinni dodržovat své interní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a zároveň respektovat vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č.50/1978Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhlášky č.98/1982Sb. a normy a předpisy včetně norem souvisejících.