



HZSBX009YLC8



## Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

krajské ředitelství

Štefánikova 32, 602 00 Brno

Č. j.: HSBM- 1231-2/2023

Počet stran: 2

Počet příloh: 1/PD

Vyřizuje: por. Ing. Michaela Korčáková

Tel.: 950 639 114

E-mail: michaela.korcakova@firebrno.cz

Adresát:

**MENHIR projekt, s.r.o.**

Horní 729/32

639 00 Brno

Datum: 2. 3. 2023

### SDĚLENÍ

#### Název stavby:

Umístění závor k bloku "A" v areálu V3 kolejí J.A.Komenského, Kohoutova, Brno

#### Místo stavby:

Kohoutova, Brno – sever, 613 00 Brno

k. ú. Husovice, parc. č. 1790/1; 2618/9

#### Stavebník:

Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489

Zemědělská 1665/1, Černá Pole, 613 00 Brno

#### Předložená dokumentace:

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

vypracoval: Ing. Vít Ševčík, ČKAIT 0007370

datum: leden 2023

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JmK“) vydává podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) toto sdělení. HZS JmK jako příslušný správní úřad podle § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 6. 2. 2023 žádost o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva k výše uvedené dokumentaci. Z výše uvedené dokumentace vyplývá, že předmětem žádosti je stavba kategorie 0 podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), u které se v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) nevykonává státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona o požární ochraně.

Tel.: 950 639 111

E-mail: spd.podatelna@firebrno.cz www.hzscr.cz/hzs-jihomoravskeho-kraje

Datová schránka: ybiaiuv

IČO: 70884099

Číslo účtu: 10039881/0710

HZS JmK posoudil výše uvedenou žádost a dospěl k závěru, že se jedná o stavbu, kterou lze s ohledem na kritéria a charakteristiky stavby zařadit jako stavbu kategorie 0, a to v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně ve spojení s vyhláškou o kategorizaci staveb.

Konkrétně jde v případě umístění závor k bloku „A“ v areálu VŠ kolejí, o stavbu pozemní komunikace nebo zpevněné plochy s výjimkou dálnice nebo stavby pozemní komunikace nebo zpevněné plochy plnící funkci přístupové komunikace nebo nástupní plochy pro požární techniku, která je stavbou kategorie 0 podle § 6 odst. 1 písm. e) vyhlášky o kategorizaci staveb.

V důsledku změny zákona o požární ochraně a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **došlo s účinností od 1. 12. 2021 ke změně při vydávání závazných stanovisek** dotčenými orgány na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. V souladu s § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se **státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) nevykonává u staveb kategorie 0 a I.**

S ohledem na výše uvedené skutečnosti HZS JmK podle § 154 a násl. správního řádu k žádosti o vydání závazného stanoviska sděluje, že není dotčeným orgánem na úseku požární ochrany, tedy není oprávněn k vydání závazného stanoviska. HZS JmK není s ohledem na výše uvedené dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva podle § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

**por. Ing. Michaela Korčáková**  
referent  
úřední osoba