


- ELEKTRO**
- E1 - El. vývod 400V ze zdi 150 mm n.p., volný konec gum.kabel 5000 mm dl. příkon: 23 kW /pec na pizzu/
 - E2 - Hlavní vypínač pro vývod EI,1200 mm n.p.
 - E3 - El. zásuvka 230V,1100 mm n.p. příkon: 0,3 kW /chladicí nadstolcov/
 - E4 - El. zásuvka 400 V,1200 mm n.p. příkon : 4,2 kW /lis na těsto/
 - E5 - El. zásuvka 400 V,1200 mm n.p. příkon : 0,4 kW /výkurovací těsto/
 - E6 - El.zásuvka 400 V,1200 mm n.p. příkon:0,4 kW /porcovací těsto/
 - E7 - El.zásuvka 400 V,1200 mm n.p. příkon: 1,1 kW /hřebáč stroj/



VED.PROJEKTANT	ZOUP.PROJEKTANT	VYPRACOVAVL	KONTROLOVAL	ATELIER:TECHNOLOGIE STRAVOVANI s.r.o. Havlíkova 4, 624 00 BRNO
		JITKA VASILUKOVA		
Místo stavby : Zemědělská 1,613 00 Brno				tel:603 156 385
Investor : Mendelovo zemědělské a lesnické univerzita v Brně				e-mail: vasilukova@volny.cz
Stavba : Areal Černá pole-Budova O				ROK: 6 44
Obsah výřezu : 1.NP OBČERSTVENÍ - PIZZA				PROJEKCE: 3/2014
				STUPEŇ : 03
				ČÍSLO VÝR. : 3