

OSOUEČ RUKOU
Z1

Z2
1,2M-

WC kabinka 1
1 m²
19.8 W/m²
Em: 206 lx

WC kabinka 2
1 m²
20.7 W/m²
Em: 206 lx

N3903
SX
21,21 m²

N3054
Schodiště
21,21 m²

15N30150/320

N3033
Chodba
8,08 m²

1x CYKY 3x1,5
2x CYKY 3x2,5
pod omítku

N4038 WC
3 m²
15.7 W/m²
Em: 354 lx

POD OMÍTKOU

N3037
Kancelář
39,58 m²

N3036
Kancelář
20,04 m²

N3038
Kancelář
30,12 m²

LEGENDA


PODHLÉDOVÉ LED SVÍTIDLO KULATÉ 330x19 mm
příkon 24 W, světelný tok 2760 lm, světelná účinnost 115 lm/W, teplota
chromatičnosti 3000 K, vyzařovací úhel 120°, IP20, materiál PC

POHYBOVÉ ČIDLO

ZÁSUVKA 230V/16A IP20 podomítková

--- CYKY 3 x 2,5
--- CYKY 3...5 x 1,5

ELEKTROINSTALACE PROVEDENA POD OMÍTKOU,
NAD PODHLEDEM V DRÁTĚNÝCH ŽLABECH



STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ- DOPLNIT
NAD PODHLEDEM R11

PROJEKTANT ČÁSTI SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			<div>Vložený obrázek #1 3D759A65.jpg</div> <div>Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459</div>		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA			
Jaroslav Pištora	Jaroslav Pištora	Jaroslav Pištora			
INVESTOR		Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 810, 613 00 Brno		<div>Vložený obrázek #2 84592876.jpg</div>	
MÍSTO STAVBY		p.p.č. 2/1, k.ú. Černá Pole [610771]			
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR OBJEKTU B MENDELOVY UNIVERZITY, p.č. 2/1, k.ú. ČERNÁ POLE			FORMÁT	2x A4
				DATUM	11/2020
				STUPEŇ PD	DPS
OBSAH	B.3.a WC 3NP 3.NP- ELEKTROINSTALACE			MĚŘÍTKO	Č. VÝKR. D.1.4.1.2