

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Datovou zprávou

Číslo jednací: KHSJM 18135/2020/BM/HP
Spisová značka: S-KHSJM 14335/2020
Vyřizuje: Mgr. M. Tesaříková/Ing. P. Plaček
Telefon: 543 516 822
E-mail: martina.tesarikova@khsbrno.cz

Ing. arch. Petr Goleš
Purkyňova 3030/35a
612 00 Brno

ID schránky: rjq29ab

V Brně, dne 03.04.2020

Zemědělská 1665/1, Mendelova univerzita v Brně, p.č. 1/1 k.ú. Černá Pole „REKONSTRUKCE CHODEB OBJEKTU A – KLIMATIZACE“ - závazné stanovisko ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad místně příslušný podle § 82 odst. 1 a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 94l odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska ke společnému povolení podané dne 11.03.2020 panem Ing. arch. Petrem Golešem, Purkyňova 3030/35a, 612 00 Brno, IČO 75787971 (dále také jen „žadatel“), toto

závazné stanovisko:

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, zejména § 2 a § 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, § 3 zákona č. 258/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů

KHS JmK s vydáním společného povolení pro stavbu **Zemědělská 1665/1, Mendelova univerzita v Brně, p.č. 1/1 k.ú. Černá Pole „REKONSTRUKCE CHODEB OBJEKTU A – KLIMATIZACE“**

souhlasí.

O d ů v o d n ě n í

Předmětem dokumentace je návrh nových klimatizací ve vybraných prostorech v objektu A v areálu Mendelovy univerzity v Brně. Jedná se především o místnosti v nadzemních podlažích s orientací fasády na jihovýchod a jihozápad, místnosti s největšími tepelnými zisky. Distribuci chladu budou zajišťovat vnitřní nástěnné klimatizační jednotky, v některých případech nástropní jednotky umístěné v podhledu. Venkovní jednotky budou umístěny na dvou místech v areálu univerzity, a to na trafostanici u objektu A, a v místě již stávajících venkovních jednotek umístěných na terénu u západního křídla objektu. Horizontální části rozvodů budou vedeny v podhledech nebo při stropu na chodbách v jednotlivých nadzemních podlažích. Kondenzát od vnitřních jednotek bude sveden potrubím v místě umyvadel do stávající kanalizace. Stávající klimatizační jednotky budou odstraněny a nahrazeny novými.

V objektu A se nacházejí výukové prostory, učebny a kanceláře.

Chlazení zasedací místnosti 2NP

Zasedací místnost bude chlazena pomocí chladičového systému typu SPLIT, kdy je na jednu venkovní jednotku na pojena jedna vnitřní jednotka. Vnitřní jednotka bude 4-cestná, kazetová.

Chlazení kanceláří

Chlazení administrativních prostor bude řešeno pomocí VRV systémů. Jedná se o systémy klimatizace s proměnným průtokem chladiva určený pro chlazení s ekvitermním řízením vypařovací teploty.

Venkovní jednotky budou umístěny na střeše objektu trafostanice ve východní části a na terénu u západního křídla objektu. Jednotky budou instalovány na ocelovém rámu s příčníky.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o nahrazení stávajících jednotek a osazení nové jednotky na střeše trafostanice, která nesousedí s chráněným venkovním prostorem stavby, nepožaduje KHS JmK k uvedení stavby do užívání měření hluku z provozu těchto jednotek.

(podepsáno elektronicky)

MUDr. Barbara Gazdíková
vedoucí oddělení
hygieny práce
pracoviště Brno

Rozdělovník

1. Adresát Ing. arch. Petr Goleš, Purkyňova 3030/35a, 612 00 Brno, IČO 75787971, ID schránky: rjq29ab
2. KHS JmK - odd.HP, spis