

Všem dodavatelům

Vyřizuje/tel.

Bc. Zdeněk Bartl /+ 420 545 135 257

V Brně dne 10. 8. 2023

Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodeb a učeben objektu B - I. etapa“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno (dále jen „zadavatel“), poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 08. 08. a 09. 08. 2023 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace s dotazy v tomto znění:

Dotaz č. 1:

„Pro část B.5.e jsou ve výkaze výměr položky:

- dveře D04 D+M replika stávajících dveří - interiérové dvoukřídlé dveře, 700+550/2450, včetně profilované obložkové zárubně, specifikace dle PD

- D05 D+M replika stávajících dveří - interiérové dvoukřídlé dveře, 700+550/2450, včetně profilované obložkové zárubně, specifikace dle PD

- D08 D+M replika stávajících dveří - interiérové dvoukřídlé dveře, 700+550/2450, včetně profilované obložkové zárubně, specifikace dle PD

- D09 D+M replika stávajících dveří - interiérové dvoukřídlé dveře, 700+550/2450, včetně profilované obložkové zárubně, specifikace dle PD

Pro část B.3.e je ve výkaze výměr položka:

- D08 D+M replika stávajících dveří - interiérové dvoukřídlé dveře, 700+550/2450, včetně profilované obložkové zárubně, specifikace dle PD

Dle výpisu to není zřejmé, ale dle půdorysů uvedených v těchto částech jsou tyto dveře „dvojité“ kdy se jedny dvoukřídlé dveře otevírají do chodby a druhé do kanceláří. U zbývajících replik jsou zakresleny dveře „jednoduché.“ Je naše úvaha správná? Prosíme o upřesnění a případnou opravu výkazu výměr.“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

U položek dveře D08 v části B.3.e a dveře D04, D05, D08 a D09 v části B.5.e budou provedeny repliky stávajících dvojitých kastlových dveří, první dvě křídla otevírací do chodby, druhá dvě křídla otevírací do kanceláří, dle stávajícího stavu. Ostatní popis dle projektové dokumentace.

Dotaz č. 2:

„Je možné provést skleněný obklad stěny Os/09 z více dílů? Vzhledem k výšce 3600mm nelze dle informací od firem zabývajících se výrobou těchto obkladů provést potisk na tuto výšku (maximalně lze cca 3000mm).“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2

Svislou část skleněného obkladu stěny Os/09 lze provést ze dvou částí. Stropní část bude provedena z jednoho kusu.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k objasňujícímu charakteru odpovědi zadavatele nebyly provedeny žádné změny v projektové dokumentaci ani v položkovém soupisu s výkazem výměr. Dále Zadavatel uvádí, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 22. 8. 2023 do 9:00 hodin.

.....
Bc. Zdeněk Bartl
na základě plné moci ze dne 7. 4. 2022