

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Bc. Lena Mikušová /+ 420 778 468 989

V Brně, dne 24. 8. 2023

Věc: Veřejná zakázka: „FVE MENDELU, Brno – 265,2 kWp“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

I.

Dne 21. 8. 2023 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

„měli bychom následující dotazy k veřejné zakázce FVE MENDELU, Brno – 265,2 kWp:

1. Je možné pro výstavbu fotovoltaické elektrárny použít jiného výrobce panelu a výkonu, tedy ne 400 Wp, ale například Canadian solar 545 Wp s účinností vyšší jak 21%, s tím, že budou navrženy jiné (optimální) počty optimizérů a typ střídačů pro daný systém?

2. Je možné pro výstavbu fotovoltaické elektrárny použít jiného výrobce panelu o stejném štítkovém výkonu tj. 400 Wp s účinností vyšší jak 20%, tzn. „ekvivalent“ k poptávanému panelu?.“

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

- Zadavatel uvádí, že je možné použít jiného výrobce panelu a výkonu, za předpokladu, že výkon bude minimálně 400 Wp a v návaznosti na obdrženou žádost o vysvětlení zveřejňuje upravenou Přílohu č. 2 - Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr a Přílohu č. 1 – Projektová dokumentace (složka: „Projekt 12 2021“ dokument: „000_FVE Mendelu_Technicka zprava). Počty optimizérů se musí řídit zpracovanou projektovou dokumentací. Typ střídače musí odpovídat výkonu panelů

na dané střeše, lze měnit pouze výrobce.

- Zadavatel uvádí, že je možné použít jiného výrobce panelu o stejném štítkovém výkonu tj. 400Wp, který bude představovat ekvivalent k uvedenému panelu a v návaznosti na obdrženou žádost o vysvětlení zveřejňuje upravenou Přílohu č. 2 - Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr a Přílohu č. 1 – Projektová dokumentace (složka: „Projekt 12 2021“ dokument: „000_FVE Mendelu_Technicka zprava).

Dne 22. 8. 2023 (a opětovně dne 23. 8. 2023 ve stejném znění) obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 2:

„v souvislosti s veřejnou zakázkou „FVE MENDELU, Brno – 265,2 kWp“ bych požádal o doplnění následujících informací:

- *Je přípustné nahradit výrobce a typy výrobků z výkazu výměr parametricky adekvátními alternativami, nebo zadavatel trvá na dodávce uvedených?“*

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

- Zadavatel uvádí, že lze nahradit výrobce a typy výrobků z výkazu výměr parametricky adekvátními alternativami a v návaznosti na obdrženou žádost o vysvětlení zveřejňuje upravenou Přílohu č. 2 - Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr a Přílohu č. 1 – Projektová dokumentace (složka: „Projekt 12 2021“ dokument: „000_FVE Mendelu_Technicka zprava).

II.

Na základě výše uvedených změn zadavatel provedl úpravy v násl. příloze zadávací dokumentace:

- Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr
- Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (složka: „Projekt 12 2021“ dokument: „000_FVE Mendelu_Technicka zprava)

Zadavatel žádá dodavatele, aby si aktualizované znění zadávací dokumentace řádně prostudovali. Dodavatelé jsou **povinni** při zpracování a podání nabídek tuto aktualizované přílohy použít.

V návaznosti na poskytnutí tohoto vysvětlení zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání elektronických nabídek, a to o celou původní délku, tj. do **28. 9. 2023 v 10:00 hodin.**

Přílohy tohoto vysvětlení

- 1) Aktualizovaná Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr
- 2) Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (složka: „Projekt 12 2021“ dokument: „000_FVE Mendelu_Technicka zprava)

.....
Bc. Lena Mikušová
administrátor veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně