



Číslo okruhu		EN15	EN16	EN17	EN18	EN19	EN20	EN21	
Popis okruhu		Chladicí skříň 0,2 kW	Chladicí skříň 0,2 kW	Výčep 0,81 kW	Postmix 0,81 kW	Kávovar 1,2 kW	Chladicí vitrina 1,2 kW	Chladicí vana 1,2 kW	
Umístění		251	251	403	404	405	502	503	