

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Bc. Lena Mikušová /+ 420 778 468 989

V Brně, dne 15. 11. 2023

Věc: Veřejná zakázka: „Demolice kravína Unkovice“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

I.

Dne 13. 11. 2023 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

„na základě zveřejněných dodatečných informací č. 2 ze dne 10.11.2023, kde zadavatel uvádí, že: „..že součástí cenové nabídky je i demolice konstrukcí podlah a základů a její ocenění musí být zahrnuto v položce č. 1“, žádáme tímto o vysvětlení zadávací dokumentace viz níže.

Na základě výše zveřejněné odpovědi k pokládanému dotazu upozorňujeme, že v případě, kdy položka pol. č.1 - "Demolice hal rozebráním, zdivo, podíl kons.do 10%, MV" obsahuje i bourání základových konstrukcí (ty bývají uváděny skutečně samostatnou položkou v „plných“ m3), nesouhlasí objem vybouraných a likvidovaných sutí, a to jen na základových pasech v minimální hodnotě 200 tun. Tuto změnu odpadu je nutné zohlednit v položkách související s jeho manipulací a ukládkou vybouraných hmot.

Pro vysvětlení přikládáme jednoduchý výpočet kubatury sutí.

*Objemová hmotnost suť.....1,8t/m3
(vysoký podíl betonu z podlah a žlabů)
Objemová hmotnost betonu.....2,0t/m3*

OP haly:

*5.549m3*0,1=554,9m3 (suti)*1,8 =998,8 tun sutí*

A to je již více než ve VV, kde je 855 tun vč. krytiny.

K tomu základy:

*$((2*54,6m) + (2*22,6m))*0,5m*1,3m=154,4m*0,5m*1,3m=100,36m^3*2t/m^3 =200,72$
tun betonu navíc!!!!*

V ceně bourání za OP samozřejmě lze zohlednit bourání spodní stavby, ale ta by měla odpovídat alespoň kubatura celkově vybouraných hmot.

Na základě této skutečnosti žádáme o revizi, kontrolu a případnou úpravu poskytnutého soupisu prací tak, aby souhlasil s vysvětlením zadavatele č.2.“

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel uvádí, že provedl důkladnou kontrolu přípravných podkladů pro výkaz výměr a dále kontrolou na staveništi s průzkumnou sondou provedl opravné propočty, které zapracoval do aktualizovaného výkazu výměr – tj. Přílohy č. 2 - Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.

Aktualizovaná Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

Dne 13. 11. 2023 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 2:

*„žádáme zadavatele o zmírnění požadavků na autorizovanou osobu a to i prokázáním autorizovaného technika jelikož mají stejnou váhu ve všech ohledech a technik kolikrát má lepší praxi jak inženýr co se týče realizací.
Předem děkuji za tým J|M Dynamic Project s.r.o.“*

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel uvádí, že trvá na svém požadavku na autorizovanou osobu beze změn.

II.

Na základě výše uvedených změn zadavatel provedl úpravy v násl. příloze zadávací dokumentace:

- Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr

Zadavatel žádá dodavatele, aby si aktualizované znění zadávací dokumentace řádně prostudovali. Dodavatelé jsou **povinni** při zpracování a podání nabídek tuto aktualizované přílohy použít.

V návaznosti na poskytnutí tohoto vysvětlení zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání elektronických nabídek, a to o celou původní délku, tj. do **29. 11. 2023 v 10:00 hodin.**

Přílohy tohoto vysvětlení

Aktualizovaná Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem
výměr

.....
Bc. Lena Mikušová
administrátor veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně