

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Ing. Marie Pasnišinová, zakazky@mendelu.cz

V Brně, dne 24. 11. 2023

Věc: Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce strukturované kabeláže a prvků IT, budova A, B – I. Etapa“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

I.

Dne 23. 11. 2023 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

„Dobrý den, prosíme o objasnění situace kolem UPS:

1) budova B - PD požaduje rozšířit o UPS 3/3fáze, 15kW-93PS-15(40)-15-3x9Ah-6, obj.č. BC51AC206A01100000, ale neuvádí nic o stávajícím systému v budově B. Prosíme o doplnění.“

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Typ stávající UPS v budově B:

Eaton 93PS-15+15(40)-30-4x9Ah-SB-MBS-6 UPS 3/3.

Dotaz č. 2:

2) budova A - není znám dodavatel (výrobce) systému MUST60 příp. MINIMUST90. Prosíme o doplnění.“

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Výrobce systému je G-Tec / UPS Technology.

II.

V návaznosti na poskytnutí tohoto vysvětlení zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání elektronických nabídek, a to do **1. 12. 2023 v 10:00 hodin.**

.....
Mgr. Jan Lízal
na základě plné moci ze dne 7. 4. 2022
administrátor veřejných zakázek