

Všem dodavatelům

Vyřizuje/tel.
Bc. Zdeněk Bartl /+ 420 545 135 257

V Brně dne 04. 3. 2024

„Optické propojení BZA a budov K, Z, Etapa 1 - Položení chrániček pro optické kabely“ – vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dne 28. 2. 2024 zadavatel obdržel dotazy dodavatele v tomto znění:

Dotaz č. 1

„V Soupisu prací je pod položkou „CHRÁNIČKA HDPE/LDPE“ uvedena mimo jiného chránička „optika D50/44 vodotěsné provedení, 3 barvy na 6ks: modrá, oranžová, červená“.

Žádáme zadavatele o informaci zda by bylo možné tyto trubky nahradit chráničkami HDPE průměru 40/33 mm?“

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel uvádí, že v soupisu prací na řádku 55 je obecný nadpis, v odstavci se mohou vyskytovat materiálově chráničky HDPE i LDPE. Nicméně Zadavatel požaduje optické chráničky z materiálu HDPE. Na stanoveném průměru chrániček D50/44 Zadavatel trvá.

Dotaz č. 2

„Chtěl bych se v rámci výběrového řízení zeptat na důvod navržených HDPE trubek v rozměru 50/44 jako řešení, je to nestandardní. Standardem jsou trubky rozměru 40/32 (s následným záfukem MT) případně muldiduct řešení. V takto krátkých návinech nikdo nevyrobí, nemá.“

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel uvádí, že rozměr HDPE chrániček je požadován IT oddělením investora a specifickými požadavky univerzity. Z důvodu krátkých návínů je možné ustoupit z požadavku na odlišení párů chrániček barvami, bude postačovat označení chrániček na obou koncích.

Zadavatel zároveň uvádí, že vzhledem k povaze odpovědí neprodlouží lhůtu pro podání nabídek.

.....
Bc. Zdeněk Bartl,
referent veřejných zakázek
Mendelova univerzita v Brně
na základě plné moci