

Tabulka zařízení VZT																	
Číslo zařízení	Název zařízení	Typ (zařízení je uvedeno jako referenční, nikoliv jediné požadované)	Počet	Přívod vzduchu	Externí tlaková ztráta	Fitrace - Přívod	Jmen. průtok	Externí tlaková ztráta	Fitrace - Odvod	Typ rekuperace	Ohřev	Ohřev výkon	Chlazení	Chlazení výkon	Nominální příkon	Nominální proud	Napájení
				[m³/h]	[Pa]		[m³/h]	[Pa]				[kW]		[kW]	[kW]	[A]	[V]
VZT 1.01	Odvětrání hygienického zázemí pokojů	ED TCBT/4-450 H	2	-	-	-	4510	136	-	-	-	-	-	-	0,60	1,9	230
	Poznámky:	Spouštění, vypínače, napájení a prokabelování vč. regulátoru - dodávka profese ELE.															
VZT 1.02	Podvěsný osavač par	MORA OP 540X	8	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	0,09	-	230
	Poznámky:	Konkrétní typ digestoře je nutno zkoordinovat s dodavatelem nábytku kuchyně!															