



POZNÁMKA

- V NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH SOUSTAVY BUDE UMÍSTĚNO ODVZDUŠNĚNÍ, V NEJNIŽŠÍCH MÍSTECH VYPOUŠTĚNÍ
- VŠECHNY ARMATURY BUDOU NAMONTOVÁNY DLE SCHÉMA ZAŘÍZENÍ
- VŠECHNY ARMATURY BUDOU NAMONTOVÁNY TAK, ABY K NIM BYL ZAJIŠTĚN PŘÍSTUP, OBSLUHA A SERVIS
- VEŠKERÉ ARMATURY BUDOU V TLAKOVÉ TŘÍDĚ PN16
- OBĚHOVÁ ČERPADLA NUTNO ZAREGULOVAT DLE HYDRAULICKÝCH PARAMETRŮ V SOUSTAVĚ
- VEŠKERÉ POTRUBÍ A ARMATURY BUDOU TEPELNĚ IZOLOVÁNY DLE VYHLÁŠKY 193/2007 Sb., TL. IZOLACÍ VIZ TZ
- MATERIÁL POTRUBÍ V KOTELNĚ: DN15–DN50: OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POTRUBÍ
DN65–DN300: OCELOVÉ HLADKÉ BEZEŠVÉ POTRUBÍ
TV: PLASTOVÉ POTRUBÍ PN20
SV: PLASTOVÉ POTRUBÍ PN16

ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div><div>TZ</div><div>PRO</div></div><div><div>TZ pro, s.r.o.</div><div>Filipínského 55</div><div>615 00 Brno</div><div>tzpro@tzpro.cz</div><div>www.tzpro.cz</div></div><div><div>KONCEPCE</div><div>PROJEKCE</div><div>INŽENÝRING</div></div></div>	
ING. PAVEL BURIAN	PATRIK PODHAJSKÝ	PAVEL HERMAN		
INVESTOR: ŠKOLNÍ LESNÍ PODNIK MASARYKŮV LES KŘTINY KŘTINY 175, 679 05 KŘTINY				
AKCE: REKONSTRUKCE TEPELNÉHO HOSP. VÝZKUMNÉHO CENTRA JOSEFA RESSELA V ÚTĚCHOVĚ			DATUM	04/2023
			STUPEŇ	DPS
			FORMÁT	A4
			Č. ZAKÁZKY	119/2022
PROFESE: TECHNOLOGIE			MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:
OBSAH: KONSTRUKCE ROZDĚLOVAČE A SBĚRAČE			1:25	D.1.4.1–b05