



POZNÁMKA

- VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ VZTAŽENA K ±0,000m PODLAZE KOTELNY
- POPISKY S POZNÁMKOU +\_...m JSOU VZTAŽENY K +0,980m (PODLAHA V "NOVÉ KOTELNĚ")
- POTRUBÍ MALÝCH DIMENZÍ (ODVODY KONDENZÁTU, VYPOUŠTĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ ATD) JSOU VE VÝKRESU POUZE SCHÉMATICKY A PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ BUDE ŘEŠENO NA STAVBĚ
- V NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH SOUSTAVY BUDE UMÍSTĚNO ODVZDUŠNĚNÍ, V NEJNIŽŠÍCH MÍSTECH VYPOUŠTĚNÍ
- VŠECHNY ARMATURY BUDOU NAMONTOVÁNY DLE SCHÉMA ZAŘÍZENÍ
- VŠECHNY ARMATURY BUDOU NAMONTOVÁNY TAK, ABY K NIM BYL ZAJIŠTĚN PŘÍSTUP, OBSLUHA A SERVIS
- VEŠKERÉ POTRUBÍ A ARMATURY BUDOU TEPELNĚ IZOLOVÁNY DLE VYHLÁŠKY 193/2007 Sb., TL. IZOLACÍ VIZ TZ
- MATERIÁL POTRUBÍ V KOTELNĚ: DN15–DN50: OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POTRUBÍ  
DN65–DN300: OCELOVÉ HLADKÉ BEZEŠVÉ POTRUBÍ

ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. PAVEL BURIAN	PATRIK PODHAJSKÝ	PAVEL HERMAN
INVESTOR: ŠKOLNÍ LESNÍ PODNIK MASARYKŮV LES KŘTINY KŘTINY 175, 679 05 KŘTINY		
AKCE: REKONSTRUKCE TEPELNÉHO HOSP. VÝZKUMNÉHO CENTRA JOSEFA RESSELA V ÚTĚCHOVĚ		DATUM 04/2023
PROFESE: TECHNOLOGIE		STUPEŇ DPS
		FORMÁT A4
OBSAH: JIHOVÝCHODNÍ POHLED		Č. ZAKÁZKY 119/2022
		MĚŘÍTKO: 1:50
		Č.VÝKRESU: D.1.4.1–b04