



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS
1.01	KOTEL PRO SPALOVÁNÍ DŘEVNÍ ŠTĚPKY, VÝKONOVÝ ROZSAH: 102–340 kW, MAX. PRACOVNÍ TLAK 4 BAR, MAX PROVOZNÍ TEPLOTA 95°C, OBJEM VODY V KOTLI 965l, TŘÍDA KOTLE 5	2
2.01	NOVÁ TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA	1
4.01s	STÁVAJÍCÍ AKUMULAČNÍ NÁDOBA O OBJEMU 4 m ³	1
5.01	SVISLÝ ZÁSOBNIK TV S TOPNÝM VÝMĚNÍKEM A ELEKTRICKOU TOPNOU PATRONOU 3,3 kW, OBJEM 300l	1
6.02	EXPANZNÍ AUTOMAT S AUTOMATICKÝM ODPLYŇOVÁNÍM A ODVZDUŠŇOVÁNÍM 2–2/60	2
6.03	EXPANZNÍ NÁDOBA K EXPANZNÍMU AUTOMATU, OBJEM 1000l, PN6	1
7.01	AUTOMATICKÁ ÚPRAVA VODY V KABINETNÍM PROVEDENÍ, PRŮTOK 0,3–1,5m ³ /h, VČETNĚ ELEKTROMAGNETICKÉHO FILTRU A POTRUBNÍHO ODDĚLOVAČE	1
9.01	ROZDĚLOVAČ TOPNÉ VODY 8 VĚTVÍ	1
9.02	SBĚRAČ TOPNÉ VODY 8 VĚTVÍ	1

LEGENDA POTRUBÍ

- TOPNÁ VODA PŘÍVOD
- TOPNÁ VODA VRAT
- TOPNÁ VODA PŘÍVOD PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ
- TOPNÁ VODA VRAT PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ

LEGENDA MaR

- ROZVADĚČ MaR – ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSE
- TRASA MaR + DIMENZE, VEDENA VE ŽLABECH ZAVĚŠENÝCH POD STROPY

ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div><div>TZ</div><div>PRO</div></div><div>KONCEPCE PROJEKCE INŽENÝRING</div></div> <div><div>TZ pro, s.r.o.</div><div>Filipínského 55</div><div>615 00 Brno</div><div>tzpro@tzpro.cz</div><div>www.tzpro.cz</div></div>	
PAVEL HERMAN	PAVEL PŘIBYL	ING. MARTIN FOJTÍK		
INVESTOR: ŠKOLNÍ LESNÍ PODNIK MASARYKŮV LES KŘTINY KŘTINY 175, 679 05 KŘTINY				
AKCE:	REKONSTRUKCE TEPELNÉHO HOSP. VÝZKUMNÉHO CENTRA JOSEFA RESSELA V ÚTĚCHOVĚ		DATUM	03/2023
			STUPEŇ	DPS
			FORMÁT	3xA4
			Č. ZAKÁZKY	119/2022
PROFESE:	MaR – MĚŘENÍ A REGULACE		MĚŘITKO:	Č.VÝKRESU:
OBSAH:	PŮDORYS KOTELNY		1:50	D.1.4.2–b01