



Veškeré VZT potrubí vč. VZT jednotky a VZT elementů ve šrafované oblasti DEMONTOVAT. Ostatní VZT potrubí vč. koncových elementů (žaluzie) PONECHAT. DEMONTOVAT i přívod chladicí a topné vody. Po demontáži potrubí pro přívod vody zaslepit.

PROJEKTANT	ING. IVO ONDROVČÍK	DODAVATEL PROJEKTU	
ZODP. PROJEKTANT	ING. IVO ONDROVČÍK	Ing. IVO ONDROVČÍK Projekce VZT Autorizace: 1006602 Tel.: 728 053 644 e-mail: ondrovcik.vzt@seznam.cz	
KONTROLA	ING. IVO ONDROVČÍK		
AUTORIZACE	ING. IVO ONDROVČÍK		
ZADAVATEL	ING. ARCH. RICHARD MÁTL		
MÍSTO STAVBY	613 00 Brno – Černá Pole		
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY – STUDENTSKÝ KLUB		ST. DOK.
SOUBOR	část prostor v 1. NP objektu Z Mendelovy		univerzity v Brně
	D.1.4.1 VZDUCHOTECHNIKA		NÁZEV
ČÍSLO ZAKÁZKY	P.23.07		DPS
FORMÁT	2xA4	MĚŘÍTKO	DEMONTÁŽE
		DATUM	
		1:50	
		06/2023	
		ČÍSLO VÝKRESU	VÝTISK Č.
		D.1.4.1.2.3	