

Příloha č.1 - VÝKONOVÁ TABULKA

P.23.07 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - STUDENTSKÝ KLUB

VZDUCHOTECHNIKA

Č. zař.	Název zařízení	Přívod vzduchu								Odvod vzduchu			
		Vzduchový výkon	Externí tlak	Topný výkon	Nap.	Chladicí výkon	Chl. Voda	Elektrický příkon	Nap.	Vzduchový výkon	Externí tlak	Elektrický příkon	Nap.
		m3/h	Pa	kW	V	kW	°C/°C	kW	V	m3/h	Pa	kW	V
1	VĚTRÁNÍ KLUBU	5 000	400	9,9	400			3,3	400	5 000	300	3,30	400
1a	ZDROJ CHLADU/TEPLA PRO VZT	Cirkulace		24,0		22,0	R410a	9,0	400				
2	CHLAZENÍ A VYTÁPENÍ KLUBU	Cirkulace		22,0		19,0	R410a	7,0	400				
		5 000		55,9		41		19,30		5 000		3,30	