

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

V Brně, dne 04. 04. 2024

**Věc: Veřejná zakázka:**

**„Rekonstrukce tepelného hospodářství výzkumného centra Josefa Ressela v Útěchově“**

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

---

Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno (dále jen „zadavatel“), poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dne 02. 04. 2024 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

**Dotaz č. 1:**

„Žádáme o zaslání podélných profilů trubních rozvodů nebo alespoň hloubky výkopů jednotlivých tras.“

**K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:**

Podélný profil není k dispozici, poloha stávajícího potrubí není známa. Hloubky výkopů jsou uvažovány od 1,0m do 1,5m a s těmito hloubkami je uvažováno ve výkazu výměr.

**Dotaz č. 2:**

„Z výkresu č. D.1.4.1-b04 je zřejmé, že vystupující potrubí je oplechováno. Ve Výkazu výměr toto není. Žádáme o doplnění.“

**K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:**

Oplechování potrubí ve výkresu č. D.1.4.1-b04 je ve výkazu pod položkou 52 VN10, D.2.1 – díl VN Vedlejší náklady.

**Dotaz č. 3:**

„V Technické zprávě D.2.1-a01 jsou předepsány rentgenové zkoušky svarů potrubí. Ve Výkazu výměr toto není. Žádáme o doplnění.“

**K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:**

Rentgenové zkoušky svarů potrubí nejsou požadovány, v technické zprávě uvedeno chybně. Platí výkaz výměr.

**Dotaz č. 4:**

„Ve Výkazu výměr – záložka 02 D.2.1 P1 – je položka č.48 Autorský dozor. Domníváme se, že toto má hradit investor. Skutečně máme položku oceňovat?“

**K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:**

Tato položka má být s hodnotou 0,- Kč, položku tedy neoceňovat. Náklady na autorský dozor hradí investor.

**Dotaz č. 5:**

„K ocenění položky č.54 Výkazu výměr – záložka 02 D.2.1 Pol – žádáme o zaslání Situace ZOV. Z výkazu je zřejmé, že s nějakou verzí projektant pracoval (jsou zde uvedena přemostění i lávky). Zároveň je třeba si udělat představu o možnosti umístění buňkoviště a skládky materiálu.“

**K dotazu č. 5 zadavatel uvádí následující:**

Výkres situace ZOV není součástí projektové dokumentace. Zařízení staveniště bude domluveno s investorem při předání staveniště.

**Dotaz č. 6:**

„Ve Výkazu výměr – záložka 02 D.2.1 Pol – položka č.3 má demontovanou hmotnost 23,85t, ale položka č.52 uvádí poplatek za uložení odpadu pouze za 12,986t. Žádáme o opravu.“

**K dotazu č. 6 zadavatel uvádí následující:**

U položky č. 51, 52 a 53 byl chybně kalkulován koeficient, zadavatel uveřejnil na profilu aktualizovaný výkaz výměr.

**Dotaz č. 7:**

„Ve Výkazu výměr – záložka 02 D.2.1 Pol – položka č.45 předepisuje uvedení komunikace do původního stavu. Žádáme o doplnění výkresové části o skladbu komunikace (předpokládáme, že není jen pro osobní auta) a současně doplnění položek do Výkazu výměr Díl:5.“

**K dotazu č. 7 zadavatel uvádí následující:**

Stávající komunikace je i pro provoz nákladních vozidel. Skladba stávající komunikace není známa, komunikace bude uvedena do původního stavu.

**Dotaz č. 8:**

„Bude stavba prováděna v roce 2024?“

**K dotazu č. 8 zadavatel uvádí následující:**

Provedení díla bude realizováno v roce 2024.

Zadavatel žádá dodavatele, aby si aktualizované znění zadávací dokumentace řádně prostudovali. Dodavatelé jsou **povinni** při zpracování a podání nabídek tyto aktualizované přílohy použít.

V návaznosti na poskytnutí tohoto vysvětlení zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání elektronických nabídek o celou původní délku (nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele).

**Přílohy tohoto vysvětlení**

- 1) Příloha č. 2 - Výkaz výměr\_REVIZE DLE VZD č. 1

.....  
PhDr. Antónia Polášek  
na základě plné moci ze dne 27. 2. 2024