

Vyřizuje/email
Bc. Zdeněk Bartl/ zakazky@mendelu.cz

V Brně dne 12. 04. 2024

„MENDELU SV vstup a parkoviště v areálu ČP“ – Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace, na základě dotazů dodavatele ze dne 10. 4. 2024. Znění dotazů je doslovně převzato.

Dotaz č. 1:

„V SO 101 položka 11 kostka 20/20/6 přírodní je štípaná nebo řezaná? S povrchovou úpravou opalovanou nebo tryskanou? Jedná se o kostku žulovou nebo jiného materiálu? Upozorňujeme, že kostka 20/20/6 se dle našeho dodavatele žul. kostek nedá vyrobit.“

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel uvádí, že v případě SO 101 se jedná o betonovou čtvercovou dlažbu 20/20/6, barva přírodní šedá dle výkresu D.1.1.SO.101-103.2.1 SITUACNÍ VÝKRES. Nepřesnost v popisu i položkách je upravena v soupisu prací s výkazem výměr, který je v aktualizované verzi 2 přílohou tohoto Vysvětlení.

Dotaz č. 2:

„V SO 103 položka 13 žulová kostka 15/15/7 je štípaná nebo řezaná? S povrchovou úpravou opalovanou nebo tryskanou?

V obou případech prosíme o upřesnění barvy kamene.“

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel uvádí, že v případě SO 103 je správně žulová kostka rozměru 14/14/7 dle výkresu D.1.1.SO.101-103.2.1 SITUACNÍ VÝKRES, která je navržena dle vzhledu stávajících žulových kostek v areálu MENDELU (viz. foto).

V obou případech platí, že barvu, způsob opracování (štípaná/řezaná) a povrchovou úpravou opalovanou/tryskanou je nutno odsouhlasit před samotnou realizací se zadavatelem.

Sdělení:

Vzhledem k povaze úpravy technické specifikace prodlužuje Zadavatel lhůtu pro podání nabídek, termín je uveden na profilu zadavatele v záložce „Informace o veřejné zakázce“. Všechna ostatní ustanovení v zadávací dokumentaci zůstávají beze změn.

Přílohy: A6i_příloha č.2aa_Soupis s výkazem výměr_Část A-investiční_aktualizace_2.xlsx

A6i_Příloha VZD2_D.1.1.SO.101-3.2.1.SITUACNI VYKRES.pdf

A6i_Příloha VZD2_Kostka žulova 02.jpg

.....
Bc. Zdeněk Bartl, referent veřejných zakázek,
Mendelova univerzita v Brně, na základě plné moci