

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

V Brně, dne 18. 04. 2024

Věc: Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce tepelného hospodářství výzkumného centra Josefa Ressela v Útěchově“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno (dále jen „zadavatel“), poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dne 12. 04. 2024 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

„Ve výkazu výměr chybí demontáž kotle ve strojovně vytápění. Prosím o doplnění.“

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Obsahuje položka demontáž technologie.

Dotaz č. 2:

„Výkaz výměr neobsahuje nátěry ocelového potrubí. Prosím o doplnění.“

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Doplněno do Výkazu výměr.

Dotaz č. 3:

„Částka za prodej kovového odpadu případně investorovi nebo zhotoviteli?“

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Částka za prodej kovového odpadu náleží zhotoviteli.

Dotaz č. 4:

„Bude součástí demontáží i stávající pochozí rošt u kotlů na štěpku nebo zůstane zachován?“

K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:

Dojde k demontáži lávky, pokud budou vytvořeny schody v původní peletové kotelně, tak aby byl zachován přístup mezi kotelnou a dispečinkem.

Dotaz č. 5:

„Projektová dokumentace obsahuje 3ks měřičů tepla.Ve výkazu výměr měřiče tepla chybí. Prosím o doplnění.“

K dotazu č. 5 zadavatel uvádí následující:

Doplněno do Výkazu výměr.

Dotaz č. 6:

„Projektová dokumentace obsahuje 1ks Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 25 včetně servopohonu.Ve výkazu výměr ventil chybí. Prosím o doplnění.“

K dotazu č. 6 zadavatel uvádí následující:

Doplněno do Výkazu výměr.

Dotaz č. 7:

„Prosím o bližší specifikaci položky Dodávka a montáž násypky z nerezové oceli vč. kladkostroje na otevírání - dle popisu v PD. Dle podkladů nelze ocenit.“

K dotazu č. 7 zadavatel uvádí následující:

Násypku je nutnou koordinovat s dodavatelem kotle. Tato násypka je součástí dodávky paliva do kotle a je nutné ji mít s dodavatelem kotle odsouhlasenou. Je tedy možné udělat jakoukoliv násypku, odpovídající požadavkům PD, která splní požadavky kotle.

Dotaz č. 8:

„Na prohlídce byla zmíněna šikmá podlaha ve skladu štěpky. PD nic takového neobsahuje. Budete nějak doplňovat?“

K dotazu č. 8 zadavatel uvádí následující:

Součástí Výkazu výměr je položka materiál pro zhotovení podlahy ve skladu štěpky - podlaha štěpky je nutná zkoordinovat s dodavatelem kotle vzhledem k tomu, že se ve skladu nachází technologie kotle.

Dotaz č. 9:

„Má nová MaR komunikovat s nějakou nadřazenou regulací? Pokud ano. Prosím o specifikaci nadřazené MaR“

K dotazu č. 9 zadavatel uvádí následující:

Systém MaR je dodávkou díla, včetně vizualizace na webovém rozhraní. Není zde tedy nadřazená MaR.

Dne 16. 04. 2024 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 10:

„V zadávací dokumentaci je uveden kotel o jmenovitém výkonu 340 kW - je možné podat nabídku na dodávku kotle o výkonu 330 kW, případně 350 kW anebo je nutné dodržet výkon z PD, tedy 340 kW?“

K dotazu č. 10 zadavatel uvádí následující:

Výkon kotle musí odpovídat PD.

Zadavatel žádá dodavatele, aby si aktualizované znění zadávací dokumentace řádně prostudovali. Dodavatelé jsou **povinni** při zpracování a podání nabídek tyto aktualizované přílohy použít.

V návaznosti na poskytnutí tohoto vysvětlení zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání elektronických nabídek o celou původní délku (nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele).

Přílohy tohoto vysvětlení

- 1) Příloha č. 2 - Výkaz výměr_REVIZE DLE VZD č. 3

.....
PhDr. Antónia Polášek
na základě plné moci ze dne 27. 2. 2024