

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

V Brně, dne 23. 04. 2024

Věc: Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce tepelného hospodářství výzkumného centra Josefa Ressela v Útěchově“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno (dále jen „zadavatel“), poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dne 23. 04. 2024 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

„Prosím o vysvětlení: Ve výkazu je uvedena položka č.94 a 95 jako plastové dveře, ale na výkrese je uvedeno protipožární EI 30.

Tento popis je i u výpisu prvků.

Tyto dvě věci se protirečí jelikož plastové dveře se nedají vyrobit jako protipožární.

Prosím o vysvětlení a upřesnění.

94	766R100	Dodávka a montáž plastových dveří ozn. D1 - dle popisu v PD	kus	1,00000
95	766R101	Dodávka a montáž plastových dveří ozn. D2 - dle popisu v PD	kus	2,00000

Dále prosím o upřesnění velikostí dveří D1 a D2, jelikož se jedná o plastové dveře, kde ve výkrese je uvedeno: 800/1970 což je průchodný rozměr a 900/2020 je stavební otvor nelze u plastových dveří dodržet oba rozměry. Toto označení je pro klasické vnitřní dveře do ocelové zárubně.

Proto prosím o upřesnění co se má dodržet. Pro přesné nacenění.“

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Jedná se o protipožární plechové dveře s EI30. Zadavatel uveřejnil aktualizovaný Výkaz výměr na svém profilu.

Zadavatel žádá dodavatele, aby si aktualizované znění zadávací dokumentace řádně prostudovali. Dodavatelé jsou **povinni** při zpracování a podání nabídek tyto aktualizované přílohy použít.

V návaznosti na poskytnutí tohoto vysvětlení zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání elektronických nabídek o celou původní délku (nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele).

Přílohy tohoto vysvětlení

- 1) Příloha č. 2 - Výkaz výměr_REVIZE DLE VZD č. 4

.....
PhDr. Antónia Polášek
na základě plné moci ze dne 27. 2. 2024