


PD neřeší regulaci jalového výkonu, pouze úpravu obchodního měření

POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA – NN : 3NPE AC, 50Hz, 400/230 V/TN–C–S, 2 DC 300V IT
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM–OBECNĚ

VYPRACOVAL:	TECH. POSOUDIL:	ZODP. PROJEKTANT:	 Ing. Vojtech Lipovský Podtatara 13, 612 00 Brno IČ: 633 853 714 DIČ: CZ633853714 lipov@volny.cz
Ing. Lipovský	Ing. Lipovský	Ing. Lipovský	
INVESTOR: Mendelova univerzita v Brně			FORMÁT: 6x A4
OBJEDNATEL: Správa kolejí a menz. Kohoutova 11, 613 00 Brno			DATAUM: 03/2022
NÁZEV AKCE:			STUPEN: JSP
Koleje J.A. Komenského – blok "D" FVE 84,15 kwp/3f			Č. ZAKÁZKY: 22-01-23
OBSAH VÝKRESU:			MÉRITKO:
Kabeláže, propojení			Č. VÝKRESU: D.1.4f 23