


PD neřeší regulaci jalového výkonu, pouze úpravu obchodního měření

POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA – NN : 3NPE AC, 50Hz, 400/230 V/TN–C–S, 2 DC 300V IT  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM–OBECNĚ

VYPRACOVAL:	Ing. Lipovský	TECH. POSOUDIL:	Ing. Lipovský	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Lipovský
					
INVESTITOR: Mendelova univerzita v Brně OBJEDNATEL: Správa kolejí a menz, Kohoutova 11, 613 00 Brno NÁZEV AKCE: Koleje J.A. Komenského – blok "D" FVE 84,15 kwp/3f					
FORMÁT: 6x A4 DATUM: 03/2022 STUPEŇ: JSP Č. ZAKÁZKY: 22-01-23					
OBSAH VÝKRESU: Kabeláže, propojení				MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU: D.1.4f 23	